CERTIFICADO DE ANÁLISIS

No . de Laboratorio/No. de Informe AP26-3898
Solicitado por OZONO SAS ESP - JENNIFER BARBOSA HURTADO
Procedencia CIUDAD COUNTRY
Dirección AV PANAMERICANA CON AV. CIRCUNVALAR
Municipio JAMUNDI
Clase de Agua TRATADA
Uso del Agua CONSUMO
Punto de Muestreo PUNTO 4 - PTAR
Fecha de Muestreo 2026-05-05 11:50 AM
Fecha de Recepción 2026-05-05
Responsable del Muestreo Hidroambiental_S.A.S
Plan de Muestreo FT-MM-020
Procedimiento de Muestreo PT-MM-003

RESULTADOS DE LABORATORIO

Parámetro Analizado	Unidad	Método Utilizado	Resultado	Fecha de Análisis	Res 2115 de 2007
Cloro Residual Libre	mg Cl2/L	SM 4500-Cl- G	0,31	2026-05-05	0,3 - 2,0
Coliformes Totales	UFC/100mL	SM 9222 B	0	2026-05-05	0 - 0
Color Aparente	UPC	SM 2120 C	< 8	2026-05-05	0 - 15
Escherichia coli	UFC/100mL	SM 9222 D	0	2026-05-05	0 - 0
pH.	Unidades de pH	SM 4500-H+ B	7,45	2026-05-05	6,5 - 9,0
Temperatura.	ºC	SM 2550 B	28,8	2026-05-05	---
Turbiedad.	NTU	SM 2130 B	< 1	2026-05-05	0 - 2

Laboratorio con SGC en la Norma NTC/ISO/IEC 17025 y autorizado por INS Res. 00001598 de 2025
(SUB) = Parámetro Subcontratado.

Aprobó

Jose M. Valencia M.
Jose Manuel Valencia Marin
Químico PQ-09158
Director Técnico del Laboratorio

Lorena Villegas Diaz
Lorena Villegas
Microbióloga
Coordinadora Laboratorio Microbiología

General

Laboratorio Microbiología: La muestra analizada cumple con los requisitos de calidad microbiológica exigidos por la norma para consumo humano.
Laboratorio Fisicoquímica: Los parámetros analizados a la muestra cumplen con la norma de consumo humano (Res. 2115 de 2007).

*Cuando las muestras son suministradas por los clientes Hidroambiental S.A.S no es responsable de la toma de muestra ni de las condiciones de preservación, almacenamiento y transporte antes de la recepción
Los anteriores resultados son válidos únicamente para la muestra analizada
Este informe no puede reproducirse sin la aprobación de Hidroambiental S.A.S

Fin del Documento

ANEXO A CERTIFICADO DE ANÁLISIS

REPORTE DE ÍNDICE IRCA

No . de Laboratorio/No. de Informe AP26-3898
Solicitado por OZONO SAS ESP - JENNIFER BARBOSA HURTADO
Procedencia CIUDAD COUNTRY
Dirección AV PANAMERICANA CON AV. CIRCUNVALAR
Municipio JAMUNDI
Clase de Agua TRATADA
Uso del Agua CONSUMO
Punto de Muestreo PUNTO 4 - PTAR

RESULTADOS DE ÍNDICE IRCA

Parámetro Analizado	Unidad	Especificacion Res. 2115 de 2007	Puntaje de Riesgo Res. 2115 de 2007	Resultado de Muestra	Puntaje Asignado IRCA Cuadro 6. Artículo 13. Res 2115
Cloro Residual Libre	mg Cl2/L	0,3 - 2,0	15	0,31	0
Coliformes Totales	UFC/ 100mL	0 - 0	15	0	0
Color Aparente	UPC	0 - 15	6	< 8	0
Escherichia coli	UFC/ 100mL	0 - 0	25	0	0
pH.	Unidades de pH	6,5 - 9,0	1.5	7,45	0
Temperatura.	ºC		0	28,8	0
Turbiedad.	NTU	0 - 2	15	< 1	0
SUMATORIA PUNTAJES DE RIESGO ASIGNADOS A CARACTERÍSTICAS NO ACEPTABLES					**0**
SUMATORIA PUNTAJES DE RIESGO ASIGNADOS A TODAS LAS CARACTERÍSTICAS ANALIZADAS					**77.5**
$IRCA = \frac{\sum \text{Puntaje de riesgo asignado a características no aceptables}}{\sum \text{Puntaje de riesgo asignado a todas las características analizadas}} \times 100$					**0.0**
CLASIFICACIÓN					**SIN RIESGO**

Laboratorio con SGC en la Norma NTC/ISO/IEC 17025 y autorizado por INS Res. 00001598 de 2025 (SUB) = Parámetro subcontratado

El puntaje de riesgo se aplica con base en el Cuadro No. 6 del Artículo 13 de la Resolución 2115 de 2007
La clasificación se aplica con base en el Cuadro No. 7 del Artículo 15 de la Resolución 2115 de 2007

Fin del Anexo

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

No . de Laboratorio/No. de Informe AP26-3931
Solicitado por OZONO SAS ESP - JENNIFER BARBOSA HURTADO
Procedencia CIUDAD COUNTRY
Dirección AV PANAMERICANA CON AV. CIRCUNVALAR
Municipio JAMUNDI
Clase de Agua TRATADA
Uso del Agua CONSUMO
Punto de Muestreo PUNTO 5 PTAP
Fecha de Muestreo 2026-05-06 02:22 PM
Fecha de Recepción 2026-05-06
Responsable del Muestreo Hidroambiental_S.A.S
Plan de Muestreo FT-MM-020
Procedimiento de Muestreo PT-MM-003

RESULTADOS DE LABORATORIO

Parámetro Analizado	Unidad	Método Utilizado	Resultado	Fecha de Análisis	Res 2115 de 2007
Alcalinidad.	mg CaCO3/L	SM 2320 B	< 20	2026-05-14	0 - 200
Aluminio	mg Al/L	SM 3500 B	< 0,01	2026-05-12	0 - 0,2
Calcio.	mg Ca/L	SM 3500-Ca B	26,8	2026-05-14	0 - 60
Cloro Residual Libre	mg Cl2/L	SM 4500-Cl- G	1,10	2026-05-06	0,3 - 2,0
Coliformes Totales	UFC/100mL	SM 9222 B	0	2026-05-06	0 - 0
Color Aparente	UPC	SM 2120 C	< 8	2026-05-07	0 - 15
Dureza Calcica.	mg CaCO3/L	SM 3500-Ca B	67,0	2026-05-14	---
Dureza Total.	mg CaCO3/L	SM 2340 C	108,2	2026-05-14	0 - 300
Escherichia coli	UFC/100mL	SM 9222 D	0	2026-05-06	0 - 0
Fosfatos.	mg PO4/L	SM 4500-P E	0,81	2026-05-06	0 - 0,5
Hierro.	mg Fe/L	SM 3500-Fe B	< 0,2	2026-05-11	0 - 0,3
Magnesio.	mg Mg/L	SM 3500-Mg B	10,0	2026-05-14	0 - 36
Manganeso	mg Mn/L	SM 3500-Mn B	< 0,1	2026-05-21	0 - 0,1
Nitritos.	mg NO2/L	SM 4500-NO2- B	< 0,03	2026-05-07	0 - 0,1
pH.	Unidades de pH	SM 4500-H+ B	7,45	2026-05-06	6,5 - 9,0
Temperatura.	ºC	SM 2550 B	29,4	2026-05-06	---
Turbiedad.	NTU	SM 2130 B	< 1	2026-05-07	0 - 2

Laboratorio con SGC en la Norma NTC/ISO/IEC 17025 y autorizado por INS Res. 00001598 de 2025
(SUB) = Parámetro Subcontratado.

Aprobó

Jose Manuel Valencia Marin
Químico PQ-09158
Director Técnico del Laboratorio

Lorena Villegas
Microbióloga
Coordinadora Laboratorio Microbiología

General

Laboratorio Microbiología: La muestra analizada cumple con los requisitos de calidad microbiológica exigidos por la norma para consumo humano.
Laboratorio Fisicoquímica: El parámetro fosfatos se encuentra fuera de norma. Los demás parámetros analizados a la muestra cumplen con la norma de consumo humano (Res. 2115 de 2007).

*Cuando las muestras son suministradas por los clientes Hidroambiental S.A.S no es responsable de la toma de muestra ni de las condiciones de preservación, almacenamiento y transporte antes de la recepción
Los anteriores resultados son válidos únicamente para la muestra analizada
Este informe no puede reproducirse sin la aprobación de Hidroambiental S.A.S

Fin del Documento

ANEXO A CERTIFICADO DE ANÁLISIS

REPORTE DE ÍNDICE IRCA

No . de Laboratorio/No. de Informe	AP26-3931
Solicitado por	OZONO SAS ESP - JENNIFER BARBOSA HURTADO
Procedencia	CIUDAD COUNTRY
Dirección	AV PANAMERICANA CON AV. CIRCUNVALAR
Municipio	JAMUNDI
Clase de Agua	TRATADA
Uso del Agua	CONSUMO
Punto de Muestreo	PUNTO 5 PTAP

RESULTADOS DE ÍNDICE IRCA

Parámetro Analizado	Unidad	Especificacion Res. 2115 de 2007	Puntaje de Riesgo Res. 2115 de 2007	Resultado de Muestra	Puntaje Asignado IRCA Cuadro 6. Artículo 13. Res 2115
Alcalinidad.	mg CaCO3/L	0 - 200	1	< 20	0
Aluminio	mg Al/L	0 - 0,2	3	< 0,01	0
Calcio.	mg Ca/L	0 - 60	1	26,8	0
Cloro Residual Libre	mg Cl2/L	0,3 - 2,0	15	1,10	0
Coliformes Totales	UFC/ 100mL	0 - 0	15	0	0
Color Aparente	UPC	0 - 15	6	< 8	0
Dureza Calcica.	mg CaCO3/L		0	67,0	0
Dureza Total.	mg CaCO3/L	0 - 300	1	108,2	0
Escherichia coli	UFC/ 100mL	0 - 0	25	0	0
Fosfatos.	mg PO4/L	0 - 0,5	1	0,81	1
Hierro.	mg Fe/L	0 - 0,3	1.5	< 0,2	0
Magnesio.	mg Mg/L	0 - 36	1	10,0	0
Manganeso	mg Mn/L	0 - 0,1	1	< 0,1	0
Nitritos.	mg NO2/L	0 - 0,1	3	< 0,03	0
pH.	Unidades de pH	6,5 - 9,0	1.5	7,45	0
Temperatura.	ºC		0	29,4	0
Turbiedad.	NTU	0 - 2	15	< 1	0
SUMATORIA PUNTAJES DE RIESGO ASIGNADOS A CARACTERÍSTICAS NO ACEPTABLES					**1**
SUMATORIA PUNTAJES DE RIESGO ASIGNADOS A TODAS LAS CARACTERÍSTICAS ANALIZADAS					**91.0**
$IRCA = \frac{\sum \text{Puntaje de riesgo asignado a características no aceptables}}{\sum \text{Puntaje de riesgo asignado a todas las características analizadas}} \times 100$					**1.1**
CLASIFICACIÓN					**SIN RIESGO**
Laboratorio con SGC en la Norma NTC/ISO/IEC 17025 y autorizado por INS Res. 00001598 de 2025 (SUB) = Parámetro subcontratado					

El puntaje de riesgo se aplica con base en el Cuadro No. 6 del Artículo 13 de la Resolución 2115 de 2007
La clasificación se aplica con base en el Cuadro No. 7 del Artículo 15 de la Resolución 2115 de 2007

Fin del Anexo

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

No . de Laboratorio/No. de Informe AP26-3992
Solicitado por OZONO SAS ESP - JENNIFER BARBOSA HURTADO
Procedencia CIUDAD COUNTRY
Dirección AV PANAMERICANA CON AV. CIRCUNVALAR
Municipio JAMUNDI
Clase de Agua TRATADA
Uso del Agua CONSUMO
Punto de Muestreo PUNTO 2 - CONJUNTO RESIDENCIAL JACAMAR
Fecha de Muestreo 2026-05-11 01:50 PM
Fecha de Recepción 2026-05-11
Responsable del Muestreo Hidroambiental_S.A.S
Plan de Muestreo FT-MM-020
Procedimiento de Muestreo PT-MM-003

RESULTADOS DE LABORATORIO

Parámetro Analizado	Unidad	Método Utilizado	Resultado	Fecha de Análisis	Res 2115 de 2007
Alcalinidad.	mg CaCO3/L	SM 2320 B	175,5	2026-05-14	0 - 200
Cloro Residual Libre	mg Cl2/L	SM 4500-Cl- G	1,88	2026-05-11	0,3 - 2,0
Coliformes Totales	UFC/100mL	SM 9222 B	0	2026-05-11	0 - 0
Color Aparente	UPC	SM 2120 C	< 8	2026-05-12	0 - 15
Escherichia coli	UFC/100mL	SM 9222 D	0	2026-05-11	0 - 0
Fosfatos.	mg PO4/L	SM 4500-P E	0,73	2026-05-13	0 - 0,5
Hierro.	mg Fe/L	SM 3500-Fe B	< 0,2	2026-05-15	0 - 0,3
Magnesio.	mg Mg/L	SM 3500-Mg B	12,0	2025-05-14	0 - 36
Manganeso	mg Mn/L	SM 3500-Mn B	< 0,1	2026-05-29	0 - 0,1
Nitritos.	mg NO2/L	SM 4500-NO2- B	< 0,03	2025-05-12	0 - 0,1
pH.	Unidades de pH	SM 4500-H+ B	7,42	2026-05-11	6,5 - 9,0
Temperatura.	ºC	SM 2550 B	28,3	2026-05-11	---
Turbiedad.	NTU	SM 2130 B	< 1	2026-05-13	0 - 2

Laboratorio con SGC en la Norma NTC/ISO/IEC 17025 y autorizado por INS Res. 00001598 de 2025
(SUB) = Parámetro Subcontratado.

Aprobó

Jose M. Valencia M.
Jose Manuel Valencia Marin
Químico PQ-09158
Director Técnico del Laboratorio

Lorena Villegas Diaz
Lorena Villegas
Microbióloga
Coordinadora Laboratorio Microbiología

General

Laboratorio Microbiología: La muestra analizada cumple con los requisitos de calidad microbiológica exigidos por la norma para consumo humano.
Laboratorio Fisicoquímica: El parámetro fosfatos se encuentra fuera de norma. Los demás parámetros analizados a la muestra cumplen con la norma de consumo humano (Res. 2115 de 2007).

*Cuando las muestras son suministradas por los clientes Hidroambiental S.A.S no es responsable de la toma de muestra ni de las condiciones de preservación, almacenamiento y transporte antes de la recepción
Los anteriores resultados son válidos únicamente para la muestra analizada
Este informe no puede reproducirse sin la aprobación de Hidroambiental S.A.S

Fin del Documento

ANEXO A CERTIFICADO DE ANÁLISIS

REPORTE DE ÍNDICE IRCA

No . de Laboratorio/No. de Informe AP26-3992
Solicitado por OZONO SAS ESP - JENNIFER BARBOSA HURTADO
Procedencia CIUDAD COUNTRY
Dirección AV PANAMERICANA CON AV. CIRCUNVALAR
Municipio JAMUNDI
Clase de Agua TRATADA
Uso del Agua CONSUMO
Punto de Muestreo PUNTO 2 - CONJUNTO RESIDENCIAL JACAMAR

RESULTADOS DE ÍNDICE IRCA

Parámetro Analizado	Unidad	Especificacion Res. 2115 de 2007	Puntaje de Riesgo Res. 2115 de 2007	Resultado de Muestra	Puntaje Asignado IRCA Cuadro 6. Artículo 13. Res 2115
Alcalinidad.	mg CaCO3/L	0 - 200	1	175,5	0
Cloro Residual Libre	mg Cl2/L	0,3 - 2,0	15	1,88	0
Coliformes Totales	UFC/ 100mL	0 - 0	15	0	0
Color Aparente	UPC	0 - 15	6	< 8	0
Escherichia coli	UFC/ 100mL	0 - 0	25	0	0
Fosfatos.	mg PO4/L	0 - 0,5	1	0,73	1
Hierro.	mg Fe/L	0 - 0,3	1.5	< 0,2	0
Magnesio.	mg Mg/L	0 - 36	1	12,0	0
Manganeso	mg Mn/L	0 - 0,1	1	< 0,1	0
Nitritos.	mg NO2/L	0 - 0,1	3	< 0,03	0
pH.	Unidades de pH	6,5 - 9,0	1.5	7,42	0
Temperatura.	ºC		0	28,3	0
Turbiedad.	NTU	0 - 2	15	< 1	0
SUMATORIA PUNTAJES DE RIESGO ASIGNADOS A CARACTERÍSTICAS NO ACEPTABLES					**1**
SUMATORIA PUNTAJES DE RIESGO ASIGNADOS A TODAS LAS CARACTERÍSTICAS ANALIZADAS					**86.0**
$IRCA = \frac{\sum \text{Puntaje de riesgo asignado a características no aceptables}}{\sum \text{Puntaje de riesgo asignado a todas las características analizadas}} \times 100$					**1.2**
CLASIFICACIÓN					**SIN RIESGO**

Laboratorio con SGC en la Norma NTC/ISO/IEC 17025 y autorizado por INS Res. 00001598 de 2025 (SUB) = Parámetro subcontratado

El puntaje de riesgo se aplica con base en el Cuadro No. 6 del Artículo 13 de la Resolución 2115 de 2007
La clasificación se aplica con base en el Cuadro No. 7 del Artículo 15 de la Resolución 2115 de 2007

Fin del Anexo

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

No . de Laboratorio/No. de Informe AP26-3971
Solicitado por OZONO SAS ESP - JENNIFER BARBOSA HURTADO
Procedencia CIUDAD COUNTRY
Dirección AV PANAMERICANA CON AV. CIRCUNVALAR
Municipio JAMUNDI
Clase de Agua TRATADA
Uso del Agua CONSUMO
Punto de Muestreo PUNTO 1 - CONJUNTO RESIDENCIAL AZOR
Fecha de Muestreo 2026-05-08 09:48 AM
Fecha de Recepción 2026-05-08
Responsable del Muestreo Hidroambiental_S.A.S
Plan de Muestreo FT-MM-020
Procedimiento de Muestreo PT-MM-003

RESULTADOS DE LABORATORIO

Parámetro Analizado	Unidad	Método Utilizado	Resultado	Fecha de Análisis	Res 2115 de 2007
Cloro Residual Libre	mg Cl2/L	SM 4500-Cl- G	1,92	2026-05-08	0,3 - 2,0
Color Aparente	UPC	SM 2120 C	< 8	2026-05-08	0 - 15
pH.	Unidades de pH	SM 4500-H+ B	7,52	2026-05-08	6,5 - 9,0
Temperatura.	ºC	SM 2550 B	26,8	2026-05-08	---
Turbiedad.	NTU	SM 2130 B	< 1	2026-05-08	0 - 2

Laboratorio con SGC en la Norma NTC/ISO/IEC 17025 y autorizado por INS Res. 00001598 de 2025
(SUB) = Parámetro Subcontratado.

Aprobó

Jose M. Valencia M.
Jose Manuel Valencia Marin
Químico PQ-09158
Director Técnico del Laboratorio

General

Laboratorio Fisicoquímica: Los parámetros analizados a la muestra cumplen con la norma de consumo humano (Res. 2115 de 2007).

*Cuando las muestras son suministradas por los clientes Hidroambiental S.A.S no es responsable de la toma de muestra ni de las condiciones de preservación, almacenamiento y transporte antes de la recepción
Los anteriores resultados son válidos únicamente para la muestra analizada
Este informe no puede reproducirse sin la aprobación de Hidroambiental S.A.S

Fin del Documento

ANEXO A CERTIFICADO DE ANÁLISIS

REPORTE DE ÍNDICE IRCA

No . de Laboratorio/No. de Informe AP26-3971
Solicitado por OZONO SAS ESP - JENNIFER BARBOSA HURTADO
Procedencia CIUDAD COUNTRY
Dirección AV PANAMERICANA CON AV. CIRCUNVALAR
Municipio JAMUNDI
Clase de Agua TRATADA
Uso del Agua CONSUMO
Punto de Muestreo PUNTO 1 - CONJUNTO RESIDENCIAL AZOR

RESULTADOS DE ÍNDICE IRCA

Parámetro Analizado	Unidad	Especificacion Res. 2115 de 2007	Puntaje de Riesgo Res. 2115 de 2007	Resultado de Muestra	Puntaje Asignado IRCA Cuadro 6. Artículo 13. Res 2115
Cloro Residual Libre	mg Cl2/L	0,3 - 2,0	15	1,92	0
Color Aparente	UPC	0 - 15	6	< 8	0
pH.	Unidades de pH	6,5 - 9,0	1.5	7,52	0
Temperatura.	ºC		0	26,8	0
Turbiedad.	NTU	0 - 2	15	< 1	0
SUMATORIA PUNTAJES DE RIESGO ASIGNADOS A CARACTERÍSTICAS NO ACEPTABLES					**0**
SUMATORIA PUNTAJES DE RIESGO ASIGNADOS A TODAS LAS CARACTERÍSTICAS ANALIZADAS					**37.5**
$IRCA = \frac{\sum \text{Puntaje de riesgo asignado a características no aceptables}}{\sum \text{Puntaje de riesgo asignado a todas las características analizadas}} \times 100$					**0.0**
CLASIFICACIÓN					**SIN RIESGO**
Laboratorio con SGC en la Norma NTC/ISO/IEC 17025 y autorizado por INS Res. 00001598 de 2025 (SUB) = Parámetro subcontratado					

El puntaje de riesgo se aplica con base en el Cuadro No. 6 del Artículo 13 de la Resolución 2115 de 2007
La clasificación se aplica con base en el Cuadro No. 7 del Artículo 15 de la Resolución 2115 de 2007

Fin del Anexo

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

No . de Laboratorio/No. de Informe AP26-4009
Solicitado por OZONO SAS ESP - JENNIFER BARBOSA HURTADO
Procedencia CIUDAD COUNTRY
Dirección AV PANAMERICANA CON AV. CIRCUNVALAR
Municipio JAMUNDI
Clase de Agua TRATADA
Uso del Agua CONSUMO
Punto de Muestreo PUNTO 3 - CONJUNTO RESIDENCIAL MILANO
Fecha de Muestreo 2026-05-13 11:31 AM
Fecha de Recepción 2026-05-13
Responsable del Muestreo Hidroambiental_S.A.S
Plan de Muestreo FT-MM-020
Procedimiento de Muestreo PT-MM-003

RESULTADOS DE LABORATORIO

Parámetro Analizado	Unidad	Método Utilizado	Resultado	Fecha de Análisis	Res 2115 de 2007
Cloro Residual Libre	mg Cl2/L	SM 4500-Cl- G	0,34	2026-05-13	0,3 - 2,0
Coliformes Totales	UFC/100mL	SM 9222 B	0	2026-05-13	0 - 0
Color Aparente	UPC	SM 2120 C	< 8	2026-05-14	0 - 15
Escherichia coli	UFC/100mL	SM 9222 D	0	2026-05-13	0 - 0
pH.	Unidades de pH	SM 4500-H+ B	7,46	2026-05-13	6,5 - 9,0
Temperatura.	ºC	SM 2550 B	27,6	2026-05-13	---
Turbiedad.	NTU	SM 2130 B	< 1	2026-05-14	0 - 2

Laboratorio con SGC en la Norma NTC/ISO/IEC 17025 y autorizado por INS Res. 00001598 de 2025
(SUB) = Parámetro Subcontratado.

Aprobó

Jose Manuel Valencia Marin
Químico PQ-09158
Director Técnico del Laboratorio

Lorena Villegas
Microbióloga
Coordinadora Laboratorio Microbiología

General

Laboratorio Microbiología: La muestra analizada cumple con los requisitos de calidad microbiológica exigidos por la norma para consumo humano.
Laboratorio Fisicoquímica: Los parámetros analizados a la muestra cumplen con la norma de consumo humano (Res. 2115 de 2007).

*Cuando las muestras son suministradas por los clientes Hidroambiental S.A.S no es responsable de la toma de muestra ni de las condiciones de preservación, almacenamiento y transporte antes de la recepción
Los anteriores resultados son válidos únicamente para la muestra analizada
Este informe no puede reproducirse sin la aprobación de Hidroambiental S.A.S

Fin del Documento

ANEXO A CERTIFICADO DE ANÁLISIS

REPORTE DE ÍNDICE IRCA

No . de Laboratorio/No. de Informe AP26-4009
Solicitado por OZONO SAS ESP - JENNIFER BARBOSA HURTADO
Procedencia CIUDAD COUNTRY
Dirección AV PANAMERICANA CON AV. CIRCUNVALAR
Municipio JAMUNDI
Clase de Agua TRATADA
Uso del Agua CONSUMO
Punto de Muestreo PUNTO 3 - CONJUNTO RESIDENCIAL MILANO

RESULTADOS DE ÍNDICE IRCA

Parámetro Analizado	Unidad	Especificacion Res. 2115 de 2007	Puntaje de Riesgo Res. 2115 de 2007	Resultado de Muestra	Puntaje Asignado IRCA Cuadro 6. Artículo 13. Res 2115
Cloro Residual Libre	mg Cl2/L	0,3 - 2,0	15	0,34	0
Coliformes Totales	UFC/ 100mL	0 - 0	15	0	0
Color Aparente	UPC	0 - 15	6	< 8	0
Escherichia coli	UFC/ 100mL	0 - 0	25	0	0
pH.	Unidades de pH	6,5 - 9,0	1.5	7,46	0
Temperatura.	ºC		0	27,6	0
Turbiedad.	NTU	0 - 2	15	< 1	0
SUMATORIA PUNTAJES DE RIESGO ASIGNADOS A CARACTERÍSTICAS NO ACEPTABLES					**0**
SUMATORIA PUNTAJES DE RIESGO ASIGNADOS A TODAS LAS CARACTERÍSTICAS ANALIZADAS					**77.5**
$IRCA = \frac{\sum \text{Puntaje de riesgo asignado a características no aceptables}}{\sum \text{Puntaje de riesgo asignado a todas las características analizadas}} \times 100$					**0.0**
CLASIFICACIÓN					**SIN RIESGO**
Laboratorio con SGC en la Norma NTC/ISO/IEC 17025 y autorizado por INS Res. 00001598 de 2025 (SUB) = Parámetro subcontratado					

El puntaje de riesgo se aplica con base en el Cuadro No. 6 del Artículo 13 de la Resolución 2115 de 2007
La clasificación se aplica con base en el Cuadro No. 7 del Artículo 15 de la Resolución 2115 de 2007

Fin del Anexo

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

No . de Laboratorio/No. de Informe AP26-4054
Solicitado por OZONO SAS ESP - JENNIFER BARBOSA HURTADO
Procedencia CIUDAD COUNTRY
Dirección AV PANAMERICANA CON AV. CIRCUNVALAR
Municipio JAMUNDI
Clase de Agua TRATADA
Uso del Agua CONSUMO
Punto de Muestreo PUNTO 4 - PTAR
Fecha de Muestreo 2026-05-15 10:40 AM
Fecha de Recepción 2026-05-15
Responsable del Muestreo Hidroambiental_S.A.S
Plan de Muestreo FT-MM-020
Procedimiento de Muestreo PT-MM-003

RESULTADOS DE LABORATORIO

Parámetro Analizado	Unidad	Método Utilizado	Resultado	Fecha de Análisis	Res 2115 de 2007
Cloro Residual Libre	mg Cl2/L	SM 4500-Cl- G	1,89	2026-05-15	0,3 - 2,0
Color Aparente	UPC	SM 2120 C	< 8	2026-05-15	0 - 15
pH.	Unidades de pH	SM 4500-H+ B	7,63	2026-05-15	6,5 - 9,0
Temperatura.	ºC	SM 2550 B	28,3	2026-05-15	---
Turbiedad.	NTU	SM 2130 B	< 1	2026-05-15	0 - 2

Laboratorio con SGC en la Norma NTC/ISO/IEC 17025 y autorizado por INS Res. 00001598 de 2025
(SUB) = Parámetro Subcontratado.

Aprobó

Jose M. Valencia M.
Jose Manuel Valencia Marin
Químico PQ-09158
Director Técnico del Laboratorio

General

Laboratorio Fisicoquímica: Los parámetros analizados a la muestra cumplen con la norma de consumo humano (Res. 2115 de 2007).

*Cuando las muestras son suministradas por los clientes Hidroambiental S.A.S no es responsable de la toma de muestra ni de las condiciones de preservación, almacenamiento y transporte antes de la recepción
Los anteriores resultados son válidos únicamente para la muestra analizada
Este informe no puede reproducirse sin la aprobación de Hidroambiental S.A.S

Fin del Documento

ANEXO A CERTIFICADO DE ANÁLISIS

REPORTE DE ÍNDICE IRCA

No . de Laboratorio/No. de Informe AP26-4054
Solicitado por OZONO SAS ESP - JENNIFER BARBOSA HURTADO
Procedencia CIUDAD COUNTRY
Dirección AV PANAMERICANA CON AV. CIRCUNVALAR
Municipio JAMUNDI
Clase de Agua TRATADA
Uso del Agua CONSUMO
Punto de Muestreo PUNTO 4 - PTAR

RESULTADOS DE ÍNDICE IRCA

Parámetro Analizado	Unidad	Especificacion Res. 2115 de 2007	Puntaje de Riesgo Res. 2115 de 2007	Resultado de Muestra	Puntaje Asignado IRCA Cuadro 6. Artículo 13. Res 2115
Cloro Residual Libre	mg Cl2/L	0,3 - 2,0	15	1,89	0
Color Aparente	UPC	0 - 15	6	< 8	0
pH.	Unidades de pH	6,5 - 9,0	1.5	7,63	0
Temperatura.	ºC		0	28,3	0
Turbiedad.	NTU	0 - 2	15	< 1	0
SUMATORIA PUNTAJES DE RIESGO ASIGNADOS A CARACTERÍSTICAS NO ACEPTABLES					**0**
SUMATORIA PUNTAJES DE RIESGO ASIGNADOS A TODAS LAS CARACTERÍSTICAS ANALIZADAS					**37.5**
$IRCA = \frac{\sum \text{Puntaje de riesgo asignado a características no aceptables}}{\sum \text{Puntaje de riesgo asignado a todas las características analizadas}} \times 100$					**0.0**
CLASIFICACIÓN					**SIN RIESGO**
Laboratorio con SGC en la Norma NTC/ISO/IEC 17025 y autorizado por INS Res. 00001598 de 2025 (SUB) = Parámetro subcontratado					

El puntaje de riesgo se aplica con base en el Cuadro No. 6 del Artículo 13 de la Resolución 2115 de 2007
La clasificación se aplica con base en el Cuadro No. 7 del Artículo 15 de la Resolución 2115 de 2007

Fin del Anexo

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

No . de Laboratorio/No. de Informe AP26-4061
Solicitado por OZONO SAS ESP - JENNIFER BARBOSA HURTADO
Procedencia CIUDAD COUNTRY
Dirección AV PANAMERICANA CON AV. CIRCUNVALAR
Municipio JAMUNDI
Clase de Agua TRATADA
Uso del Agua CONSUMO
Punto de Muestreo PUNTO 5 PTAP
Fecha de Muestreo 2026-05-19 11:21 AM
Fecha de Recepción 2026-05-19
Responsable del Muestreo Hidroambiental_S.A.S
Plan de Muestreo FT-MM-020
Procedimiento de Muestreo PT-MM-003

RESULTADOS DE LABORATORIO

Parámetro Analizado	Unidad	Método Utilizado	Resultado	Fecha de Análisis	Res 2115 de 2007
Cloro Residual Libre	mg Cl2/L	SM 4500-Cl- G	0,92	2026-05-19	0,3 - 2,0
Coliformes Totales	UFC/100mL	SM 9222 B	0	2026-05-19	0 - 0
Color Aparente	UPC	SM 2120 C	< 8	2026-05-20	0 - 15
Escherichia coli	UFC/100mL	SM 9222 D	0	2026-05-19	0 - 0
pH.	Unidades de pH	SM 4500-H+ B	7,48	2026-05-19	6,5 - 9,0
Temperatura.	ºC	SM 2550 B	26,3	2026-05-19	---
Turbiedad.	NTU	SM 2130 B	< 1	2026-05-20	0 - 2

Laboratorio con SGC en la Norma NTC/ISO/IEC 17025 y autorizado por INS Res. 00001598 de 2025
(SUB) = Parámetro Subcontratado.

Aprobó

Jose M. Valencia M.
Jose Manuel Valencia Marin
Químico PQ-09158
Director Técnico del Laboratorio

Lorena Villegas Diaz
Lorena Villegas
Microbióloga
Coordinadora Laboratorio Microbiología

General

Laboratorio Microbiología: La muestra analizada cumple con los requisitos de calidad microbiológica exigidos por la norma para consumo humano.
Laboratorio Fisicoquímica: Los parámetros analizados a la muestra cumplen con la norma de consumo humano (Res. 2115 de 2007).

*Cuando las muestras son suministradas por los clientes Hidroambiental S.A.S no es responsable de la toma de muestra ni de las condiciones de preservación, almacenamiento y transporte antes de la recepción
Los anteriores resultados son válidos únicamente para la muestra analizada
Este informe no puede reproducirse sin la aprobación de Hidroambiental S.A.S

Fin del Documento

ANEXO A CERTIFICADO DE ANÁLISIS

REPORTE DE ÍNDICE IRCA

No . de Laboratorio/No. de Informe AP26-4061
Solicitado por OZONO SAS ESP - JENNIFER BARBOSA HURTADO
Procedencia CIUDAD COUNTRY
Dirección AV PANAMERICANA CON AV. CIRCUNVALAR
Municipio JAMUNDI
Clase de Agua TRATADA
Uso del Agua CONSUMO
Punto de Muestreo PUNTO 5 PTAP

RESULTADOS DE ÍNDICE IRCA

Parámetro Analizado	Unidad	Especificacion Res. 2115 de 2007	Puntaje de Riesgo Res. 2115 de 2007	Resultado de Muestra	Puntaje Asignado IRCA Cuadro 6. Artículo 13. Res 2115
Cloro Residual Libre	mg Cl2/L	0,3 - 2,0	15	0,92	0
Coliformes Totales	UFC/ 100mL	0 - 0	15	0	0
Color Aparente	UPC	0 - 15	6	< 8	0
Escherichia coli	UFC/ 100mL	0 - 0	25	0	0
pH.	Unidades de pH	6,5 - 9,0	1.5	7,48	0
Temperatura.	ºC		0	26,3	0
Turbiedad.	NTU	0 - 2	15	< 1	0
SUMATORIA PUNTAJES DE RIESGO ASIGNADOS A CARACTERÍSTICAS NO ACEPTABLES					**0**
SUMATORIA PUNTAJES DE RIESGO ASIGNADOS A TODAS LAS CARACTERÍSTICAS ANALIZADAS					**77.5**
$IRCA = \frac{\sum \text{Puntaje de riesgo asignado a características no aceptables}}{\sum \text{Puntaje de riesgo asignado a todas las características analizadas}} \times 100$					**0.0**
CLASIFICACIÓN					**SIN RIESGO**
Laboratorio con SGC en la Norma NTC/ISO/IEC 17025 y autorizado por INS Res. 00001598 de 2025 (SUB) = Parámetro subcontratado					

El puntaje de riesgo se aplica con base en el Cuadro No. 6 del Artículo 13 de la Resolución 2115 de 2007
La clasificación se aplica con base en el Cuadro No. 7 del Artículo 15 de la Resolución 2115 de 2007

Fin del Anexo

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

No . de Laboratorio/No. de Informe AP26-4085
Solicitado por OZONO SAS ESP - JENNIFER BARBOSA HURTADO
Procedencia CIUDAD COUNTRY
Dirección AV PANAMERICANA CON AV. CIRCUNVALAR
Municipio JAMUNDI
Clase de Agua TRATADA
Uso del Agua CONSUMO
Punto de Muestreo PUNTO 1 - CONJUNTO RESIDENCIAL AZOR
Fecha de Muestreo 2026-05-20 10:18 AM
Fecha de Recepción 2026-05-20
Responsable del Muestreo Hidroambiental_S.A.S
Plan de Muestreo FT-MM-020
Procedimiento de Muestreo PT-MM-003

RESULTADOS DE LABORATORIO

Parámetro Analizado	Unidad	Método Utilizado	Resultado	Fecha de Análisis	Res 2115 de 2007
Cloro Residual Libre	mg Cl2/L	SM 4500-Cl- G	1,89	2026-05-20	0,3 - 2,0
Coliformes Totales	UFC/100mL	SM 9222 B	0	2026-05-20	0 - 0
Color Aparente	UPC	SM 2120 C	< 8	2026-05-21	0 - 15
Escherichia coli	UFC/100mL	SM 9222 D	0	2026-05-20	0 - 0
pH.	Unidades de pH	SM 4500-H+ B	7,32	2026-05-20	6,5 - 9,0
Temperatura.	ºC	SM 2550 B	27,4	2026-05-20	---
Turbiedad.	NTU	SM 2130 B	< 1	2026-05-21	0 - 2

Laboratorio con SGC en la Norma NTC/ISO/IEC 17025 y autorizado por INS Res. 00001598 de 2025
(SUB) = Parámetro Subcontratado.

Aprobó

Jose Manuel Valencia Marin
Químico PQ-09158
Director Técnico del Laboratorio

Lorena Villegas
Microbióloga
Coordinadora Laboratorio Microbiología

General

Laboratorio Microbiología: La muestra analizada cumple con los requisitos de calidad microbiológica exigidos por la norma para consumo humano.
Laboratorio Fisicoquímica: Los parámetros analizados a la muestra cumplen con la norma de consumo humano (Res. 2115 de 2007).

*Cuando las muestras son suministradas por los clientes Hidroambiental S.A.S no es responsable de la toma de muestra ni de las condiciones de preservación, almacenamiento y transporte antes de la recepción
Los anteriores resultados son válidos únicamente para la muestra analizada
Este informe no puede reproducirse sin la aprobación de Hidroambiental S.A.S

Fin del Documento

ANEXO A CERTIFICADO DE ANÁLISIS

REPORTE DE ÍNDICE IRCA

No . de Laboratorio/No. de Informe AP26-4085
Solicitado por OZONO SAS ESP - JENNIFER BARBOSA HURTADO
Procedencia CIUDAD COUNTRY
Dirección AV PANAMERICANA CON AV. CIRCUNVALAR
Municipio JAMUNDI
Clase de Agua TRATADA
Uso del Agua CONSUMO
Punto de Muestreo PUNTO 1 - CONJUNTO RESIDENCIAL AZOR

RESULTADOS DE ÍNDICE IRCA

Parámetro Analizado	Unidad	Especificacion Res. 2115 de 2007	Puntaje de Riesgo Res. 2115 de 2007	Resultado de Muestra	Puntaje Asignado IRCA Cuadro 6. Artículo 13. Res 2115
Cloro Residual Libre	mg Cl2/L	0,3 - 2,0	15	1,89	0
Coliformes Totales	UFC/ 100mL	0 - 0	15	0	0
Color Aparente	UPC	0 - 15	6	< 8	0
Escherichia coli	UFC/ 100mL	0 - 0	25	0	0
pH.	Unidades de pH	6,5 - 9,0	1.5	7,32	0
Temperatura.	ºC		0	27,4	0
Turbiedad.	NTU	0 - 2	15	< 1	0
SUMATORIA PUNTAJES DE RIESGO ASIGNADOS A CARACTERÍSTICAS NO ACEPTABLES					**0**
SUMATORIA PUNTAJES DE RIESGO ASIGNADOS A TODAS LAS CARACTERÍSTICAS ANALIZADAS					**77.5**
$IRCA = \frac{\sum \text{Puntaje de riesgo asignado a características no aceptables}}{\sum \text{Puntaje de riesgo asignado a todas las características analizadas}} \times 100$					**0.0**
CLASIFICACIÓN					**SIN RIESGO**
Laboratorio con SGC en la Norma NTC/ISO/IEC 17025 y autorizado por INS Res. 00001598 de 2025 (SUB) = Parámetro subcontratado					

El puntaje de riesgo se aplica con base en el Cuadro No. 6 del Artículo 13 de la Resolución 2115 de 2007
La clasificación se aplica con base en el Cuadro No. 7 del Artículo 15 de la Resolución 2115 de 2007

Fin del Anexo

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

No . de Laboratorio/No. de Informe AP26-4130
Solicitado por OZONO SAS ESP - JENNIFER BARBOSA HURTADO
Procedencia CIUDAD COUNTRY
Dirección AV PANAMERICANA CON AV. CIRCUNVALAR
Municipio JAMUNDI
Clase de Agua TRATADA
Uso del Agua CONSUMO
Punto de Muestreo PUNTO 2 - CONJUNTO RESIDENCIAL JACAMAR
Fecha de Muestreo 2026-05-22 10:26 AM
Fecha de Recepción 2026-05-22
Responsable del Muestreo Hidroambiental_S.A.S
Plan de Muestreo FT-MM-020
Procedimiento de Muestreo PT-MM-003

RESULTADOS DE LABORATORIO

Parámetro Analizado	Unidad	Método Utilizado	Resultado	Fecha de Análisis	Res 2115 de 2007
Cloro Residual Libre	mg Cl2/L	SM 4500-Cl- G	1,83	2026-05-22	0,3 - 2,0
Color Aparente	UPC	SM 2120 C	< 8	2026-05-22	0 - 15
pH.	Unidades de pH	SM 4500-H+ B	7,51	2026-05-22	6,5 - 9,0
Temperatura.	ºC	SM 2550 B	27,0	2026-05-22	---
Turbiedad.	NTU	SM 2130 B	< 1	2026-05-22	0 - 2

Laboratorio con SGC en la Norma NTC/ISO/IEC 17025 y autorizado por INS Res. 00001598 de 2025
(SUB) = Parámetro Subcontratado.

Aprobó

Jose Manuel Valencia Marin
Químico PQ-09158
Director Técnico del Laboratorio

General

Laboratorio Fisicoquímica: Los parámetros analizados a la muestra cumplen con la norma de consumo humano (Res. 2115 de 2007).

*Cuando las muestras son suministradas por los clientes Hidroambiental S.A.S no es responsable de la toma de muestra ni de las condiciones de preservación, almacenamiento y transporte antes de la recepción
Los anteriores resultados son válidos únicamente para la muestra analizada
Este informe no puede reproducirse sin la aprobación de Hidroambiental S.A.S

Fin del Documento

ANEXO A CERTIFICADO DE ANÁLISIS

REPORTE DE ÍNDICE IRCA

No . de Laboratorio/No. de Informe AP26-4130
Solicitado por OZONO SAS ESP - JENNIFER BARBOSA HURTADO
Procedencia CIUDAD COUNTRY
Dirección AV PANAMERICANA CON AV. CIRCUNVALAR
Municipio JAMUNDI
Clase de Agua TRATADA
Uso del Agua CONSUMO
Punto de Muestreo PUNTO 2 - CONJUNTO RESIDENCIAL JACAMAR

RESULTADOS DE ÍNDICE IRCA

Parámetro Analizado	Unidad	Especificacion Res. 2115 de 2007	Puntaje de Riesgo Res. 2115 de 2007	Resultado de Muestra	Puntaje Asignado IRCA Cuadro 6. Artículo 13. Res 2115
Cloro Residual Libre	mg Cl2/L	0,3 - 2,0	15	1,83	0
Color Aparente	UPC	0 - 15	6	< 8	0
pH.	Unidades de pH	6,5 - 9,0	1.5	7,51	0
Temperatura.	ºC		0	27,0	0
Turbiedad.	NTU	0 - 2	15	< 1	0
SUMATORIA PUNTAJES DE RIESGO ASIGNADOS A CARACTERÍSTICAS NO ACEPTABLES					**0**
SUMATORIA PUNTAJES DE RIESGO ASIGNADOS A TODAS LAS CARACTERÍSTICAS ANALIZADAS					**37.5**
$IRCA = \frac{\sum \text{Puntaje de riesgo asignado a características no aceptables}}{\sum \text{Puntaje de riesgo asignado a todas las características analizadas}} \times 100$					**0.0**
CLASIFICACIÓN					**SIN RIESGO**
Laboratorio con SGC en la Norma NTC/ISO/IEC 17025 y autorizado por INS Res. 00001598 de 2025 (SUB) = Parámetro subcontratado					

El puntaje de riesgo se aplica con base en el Cuadro No. 6 del Artículo 13 de la Resolución 2115 de 2007
La clasificación se aplica con base en el Cuadro No. 7 del Artículo 15 de la Resolución 2115 de 2007

Fin del Anexo

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

No . de Laboratorio/No. de Informe AP26-4144
Solicitado por OZONO SAS ESP - JENNIFER BARBOSA HURTADO
Procedencia CIUDAD COUNTRY
Dirección AV PANAMERICANA CON AV. CIRCUNVALAR
Municipio JAMUNDI
Clase de Agua TRATADA
Uso del Agua CONSUMO
Punto de Muestreo PUNTO 3 - CONJUNTO RESIDENCIAL MILANO
Fecha de Muestreo 2026-05-25 12:08 PM
Fecha de Recepción 2026-05-25
Responsable del Muestreo Hidroambiental_S.A.S
Plan de Muestreo FT-MM-020
Procedimiento de Muestreo PT-MM-003

RESULTADOS DE LABORATORIO

Parámetro Analizado	Unidad	Método Utilizado	Resultado	Fecha de Análisis	Res 2115 de 2007
Alcalinidad.	mg CaCO3/L	SM 2320 B	177,9	2026-05-28	0 - 200
Cloro Residual Libre	mg Cl2/L	SM 4500-Cl- G	1,01	2026-05-25	0,3 - 2,0
Coliformes Totales	UFC/100mL	SM 9222 B	0	2026-05-25	0 - 0
Color Aparente	UPC	SM 2120 C	< 8	2026-05-26	0 - 15
Escherichia coli	UFC/100mL	SM 9222 D	0	2026-05-25	0 - 0
Fosfatos.	mg PO4/L	SM 4500-P E	0,44	2026-05-27	0 - 0,5
Hierro.	mg Fe/L	SM 3500-Fe B	< 0,2	2026-05-29	0 - 0,3
Magnesio.	mg Mg/L	SM 3500-Mg B	10,7	2026-05-28	0 - 36
Manganeso	mg Mn/L	SM 3500-Mn B	< 0,1	2026-05-27	0 - 0,1
Nitritos.	mg NO2/L	SM 4500-NO2- B	< 0,03	2026-05-26	0 - 0,1
pH.	Unidades de pH	SM 4500-H+ B	7,40	2026-05-25	6,5 - 9,0
Temperatura.	ºC	SM 2550 B	27,2	2026-05-25	---
Turbiedad.	NTU	SM 2130 B	< 1	2026-05-26	0 - 2

Laboratorio con SGC en la Norma NTC/ISO/IEC 17025 y autorizado por INS Res. 00001598 de 2025
(SUB) = Parámetro Subcontratado.

Aprobó

Jose M. Valencia M.
Jose Manuel Valencia Marin
Químico PQ-09158
Director Técnico del Laboratorio

Lorena Villegas Diaz
Lorena Villegas
Microbióloga
Coordinadora Laboratorio Microbiología

General

Laboratorio Microbiología: La muestra analizada cumple con los requisitos de calidad microbiológica exigidos por la norma para consumo humano.
Laboratorio Fisicoquímica: Los parámetros analizados a la muestra cumplen con la norma de consumo humano (Res. 2115 de 2007).

*Cuando las muestras son suministradas por los clientes Hidroambiental S.A.S no es responsable de la toma de muestra ni de las condiciones de preservación, almacenamiento y transporte antes de la recepción
Los anteriores resultados son válidos únicamente para la muestra analizada
Este informe no puede reproducirse sin la aprobación de Hidroambiental S.A.S

Fin del Documento

ANEXO A CERTIFICADO DE ANÁLISIS

REPORTE DE ÍNDICE IRCA

No . de Laboratorio/No. de Informe AP26-4144
Solicitado por OZONO SAS ESP - JENNIFER BARBOSA HURTADO
Procedencia CIUDAD COUNTRY
Dirección AV PANAMERICANA CON AV. CIRCUNVALAR
Municipio JAMUNDI
Clase de Agua TRATADA
Uso del Agua CONSUMO
Punto de Muestreo PUNTO 3 - CONJUNTO RESIDENCIAL MILANO

RESULTADOS DE ÍNDICE IRCA

Parámetro Analizado	Unidad	Especificacion Res. 2115 de 2007	Puntaje de Riesgo Res. 2115 de 2007	Resultado de Muestra	Puntaje Asignado IRCA Cuadro 6. Artículo 13. Res 2115
Alcalinidad.	mg CaCO3/L	0 - 200	1	177,9	0
Cloro Residual Libre	mg Cl2/L	0,3 - 2,0	15	1,01	0
Coliformes Totales	UFC/ 100mL	0 - 0	15	0	0
Color Aparente	UPC	0 - 15	6	< 8	0
Escherichia coli	UFC/ 100mL	0 - 0	25	0	0
Fosfatos.	mg PO4/L	0 - 0,5	1	0,44	0
Hierro.	mg Fe/L	0 - 0,3	1.5	< 0,2	0
Magnesio.	mg Mg/L	0 - 36	1	10,7	0
Manganeso	mg Mn/L	0 - 0,1	1	< 0,1	0
Nitritos.	mg NO2/L	0 - 0,1	3	< 0,03	0
pH.	Unidades de pH	6,5 - 9,0	1.5	7,40	0
Temperatura.	ºC		0	27,2	0
Turbiedad.	NTU	0 - 2	15	< 1	0
SUMATORIA PUNTAJES DE RIESGO ASIGNADOS A CARACTERÍSTICAS NO ACEPTABLES					**0**
SUMATORIA PUNTAJES DE RIESGO ASIGNADOS A TODAS LAS CARACTERÍSTICAS ANALIZADAS					**86.0**
$IRCA = \frac{\sum \text{Puntaje de riesgo asignado a características no aceptables}}{\sum \text{Puntaje de riesgo asignado a todas las características analizadas}} \times 100$					**0.0**
CLASIFICACIÓN					**SIN RIESGO**

Laboratorio con SGC en la Norma NTC/ISO/IEC 17025 y autorizado por INS Res. 00001598 de 2025 (SUB) = Parámetro subcontratado

El puntaje de riesgo se aplica con base en el Cuadro No. 6 del Artículo 13 de la Resolución 2115 de 2007
La clasificación se aplica con base en el Cuadro No. 7 del Artículo 15 de la Resolución 2115 de 2007

Fin del Anexo

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

No . de Laboratorio/No. de Informe AP26-4196
Solicitado por OZONO SAS ESP - JENNIFER BARBOSA HURTADO
Procedencia CIUDAD COUNTRY
Dirección AV PANAMERICANA CON AV. CIRCUNVALAR
Municipio JAMUNDI
Clase de Agua TRATADA
Uso del Agua CONSUMO
Punto de Muestreo PUNTO 5 PTAP
Fecha de Muestreo 2026-05-29 10:50 AM
Fecha de Recepción 2026-05-29
Responsable del Muestreo Hidroambiental_S.A.S
Plan de Muestreo FT-MM-020
Procedimiento de Muestreo PT-MM-003

RESULTADOS DE LABORATORIO

Parámetro Analizado	Unidad	Método Utilizado	Resultado	Fecha de Análisis	Res 2115 de 2007
Cloro Residual Libre	mg Cl2/L	SM 4500-Cl- G	1,18	2025-05-29	0,3 - 2,0
Color Aparente	UPC	SM 2120 C	< 8	2026-05-29	0 - 15
pH	Unidades de pH	SM 4500-H+ B	7,35	2025-05-29	6,5 - 9,0
Temperatura	ºC	SM 2550 B	27,4	2025-05-29	---
Turbiedad	NTU	SM 2130 B	< 1	2026-05-29	0 - 2

Laboratorio con SGC en la Norma NTC/ISO/IEC 17025 y autorizado por INS Res. 00001598 de 2025
(SUB) = Parámetro Subcontratado.

Aprobó

Jose M. Valencia M.
Jose Manuel Valencia Marin
Químico PQ-09158
Director Técnico del Laboratorio

General

Laboratorio Fisicoquímica: Los parámetros analizados a la muestra cumplen con la norma de consumo humano (Res. 2115 de 2007).

*Cuando las muestras son suministradas por los clientes Hidroambiental S.A.S no es responsable de la toma de muestra ni de las condiciones de preservación, almacenamiento y transporte antes de la recepción
Los anteriores resultados son válidos únicamente para la muestra analizada
Este informe no puede reproducirse sin la aprobación de Hidroambiental S.A.S

Fin del Documento

ANEXO A CERTIFICADO DE ANÁLISIS

REPORTE DE ÍNDICE IRCA

No . de Laboratorio/No. de Informe AP26-4196
Solicitado por OZONO SAS ESP - JENNIFER BARBOSA HURTADO
Procedencia CIUDAD COUNTRY
Dirección AV PANAMERICANA CON AV. CIRCUNVALAR
Municipio JAMUNDI
Clase de Agua TRATADA
Uso del Agua CONSUMO
Punto de Muestreo PUNTO 5 PTAP

RESULTADOS DE ÍNDICE IRCA

Parámetro Analizado	Unidad	Especificacion Res. 2115 de 2007	Puntaje de Riesgo Res. 2115 de 2007	Resultado de Muestra	Puntaje Asignado IRCA Cuadro 6. Artículo 13. Res 2115
Cloro Residual Libre	mg Cl2/L	0,3 - 2,0	15	1,18	0
Color Aparente	UPC	0 - 15	6	< 8	0
pH	Unidades de pH	6,5 - 9,0	1.5	7,35	0
Temperatura	ºC		0	27,4	0
Turbiedad	NTU	0 - 2	15	< 1	0
SUMATORIA PUNTAJES DE RIESGO ASIGNADOS A CARACTERÍSTICAS NO ACEPTABLES					**0**
SUMATORIA PUNTAJES DE RIESGO ASIGNADOS A TODAS LAS CARACTERÍSTICAS ANALIZADAS					**37.5**
$IRCA = \frac{\sum \text{Puntaje de riesgo asignado a características no aceptables}}{\sum \text{Puntaje de riesgo asignado a todas las características analizadas}} \times 100$					**0.0**
CLASIFICACIÓN					**SIN RIESGO**
Laboratorio con SGC en la Norma NTC/ISO/IEC 17025 y autorizado por INS Res. 00001598 de 2025 (SUB) = Parámetro subcontratado					

El puntaje de riesgo se aplica con base en el Cuadro No. 6 del Artículo 13 de la Resolución 2115 de 2007
La clasificación se aplica con base en el Cuadro No. 7 del Artículo 15 de la Resolución 2115 de 2007

Fin del Anexo

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

No . de Laboratorio/No. de Informe AP26-4168
Solicitado por OZONO SAS ESP - JENNIFER BARBOSA HURTADO
Procedencia CIUDAD COUNTRY
Dirección AV PANAMERICANA CON AV. CIRCUNVALAR
Municipio JAMUNDI
Clase de Agua TRATADA
Uso del Agua CONSUMO
Punto de Muestreo PUNTO 4 - PTAR
Fecha de Muestreo 2026-05-27 10:13 AM
Fecha de Recepción 2026-05-27
Responsable del Muestreo Hidroambiental_S.A.S
Plan de Muestreo FT-MM-020
Procedimiento de Muestreo PT-MM-003

RESULTADOS DE LABORATORIO

Parámetro Analizado	Unidad	Método Utilizado	Resultado	Fecha de Análisis	Res 2115 de 2007
Cloro Residual Libre	mg Cl2/L	SM 4500-Cl- G	1,16	2026-05-27	0,3 - 2,0
Coliformes Totales	UFC/100mL	SM 9222 B	0	2026-05-27	0 - 0
Color Aparente	UPC	SM 2120 C	< 8	2026-05-28	0 - 15
Escherichia coli	UFC/100mL	SM 9222 D	0	2026-05-27	0 - 0
pH	Unidades de pH	SM 4500-H+ B	7,55	2026-05-27	6,5 - 9,0
Temperatura	ºC	SM 2550 B	27,4	2026-05-27	---
Turbiedad	NTU	SM 2130 B	< 1	2026-05-28	0 - 2

Laboratorio con SGC en la Norma NTC/ISO/IEC 17025 y autorizado por INS Res. 00001598 de 2025
(SUB) = Parámetro Subcontratado.

Aprobó

Jose M. Valencia M.
Jose Manuel Valencia Marin
Químico PQ-09158
Director Técnico del Laboratorio

Lorena Villegas Diaz
Lorena Villegas
Microbióloga
Coordinadora Laboratorio Microbiología

General

Laboratorio Microbiología: La muestra analizada cumple con los requisitos de calidad microbiológica exigidos por la norma para consumo humano.
Laboratorio Fisicoquímica: Los parámetros analizados a la muestra cumplen con la norma de consumo humano (Res. 2115 de 2007).

*Cuando las muestras son suministradas por los clientes Hidroambiental S.A.S no es responsable de la toma de muestra ni de las condiciones de preservación, almacenamiento y transporte antes de la recepción
Los anteriores resultados son válidos únicamente para la muestra analizada
Este informe no puede reproducirse sin la aprobación de Hidroambiental S.A.S

Fin del Documento

ANEXO A CERTIFICADO DE ANÁLISIS

REPORTE DE ÍNDICE IRCA

No . de Laboratorio/No. de Informe AP26-4168
Solicitado por OZONO SAS ESP - JENNIFER BARBOSA HURTADO
Procedencia CIUDAD COUNTRY
Dirección AV PANAMERICANA CON AV. CIRCUNVALAR
Municipio JAMUNDI
Clase de Agua TRATADA
Uso del Agua CONSUMO
Punto de Muestreo PUNTO 4 - PTAR

RESULTADOS DE ÍNDICE IRCA

Parámetro Analizado	Unidad	Especificacion Res. 2115 de 2007	Puntaje de Riesgo Res. 2115 de 2007	Resultado de Muestra	Puntaje Asignado IRCA Cuadro 6. Artículo 13. Res 2115
Cloro Residual Libre	mg Cl2/L	0,3 - 2,0	15	1,16	0
Coliformes Totales	UFC/ 100mL	0 - 0	15	0	0
Color Aparente	UPC	0 - 15	6	< 8	0
Escherichia coli	UFC/ 100mL	0 - 0	25	0	0
pH	Unidades de pH	6,5 - 9,0	1.5	7,55	0
Temperatura	ºC		0	27,4	0
Turbiedad	NTU	0 - 2	15	< 1	0
SUMATORIA PUNTAJES DE RIESGO ASIGNADOS A CARACTERÍSTICAS NO ACEPTABLES					**0**
SUMATORIA PUNTAJES DE RIESGO ASIGNADOS A TODAS LAS CARACTERÍSTICAS ANALIZADAS					**77.5**
$IRCA = \frac{\sum \text{Puntaje de riesgo asignado a características no aceptables}}{\sum \text{Puntaje de riesgo asignado a todas las características analizadas}} \times 100$					**0.0**
CLASIFICACIÓN					**SIN RIESGO**
Laboratorio con SGC en la Norma NTC/ISO/IEC 17025 y autorizado por INS Res. 00001598 de 2025 (SUB) = Parámetro subcontratado					

El puntaje de riesgo se aplica con base en el Cuadro No. 6 del Artículo 13 de la Resolución 2115 de 2007
La clasificación se aplica con base en el Cuadro No. 7 del Artículo 15 de la Resolución 2115 de 2007

Fin del Anexo