CERTIFICADO DE ANÁLISIS

No . de Laboratorio/No. de Informe AP26-5199
Solicitado por OZONO SAS ESP - JENNIFER BARBOSA HURTADO
Procedencia CIUDAD COUNTRY
Dirección AV PANAMERICANA CON AV. CIRCUNVALAR
Municipio JAMUNDI
Clase de Agua TRATADA
Uso del Agua CONSUMO
Punto de Muestreo PUNTO 3 - CONJUNTO RESIDENCIAL MILANO
Fecha de Muestreo 2026-09-02 12:54 PM
Fecha de Recepción 2026-09-02
Responsable del Muestreo Hidroambiental_S.A.S
Plan de Muestreo FT-MM-020
Procedimiento de Muestreo PT-MM-003

RESULTADOS DE LABORATORIO

Parámetro Analizado	Unidad	Método Utilizado	Resultado	Fecha de Análisis	Res 2115 de 2007
Cloro Residual Libre	mg Cl2/L	SM 4500-Cl- G	1,13	2026-09-02	0,3 - 2,0
Coliformes Totales	UFC/100mL	SM 9222 B	0	2026-09-02	0 - 0
Color Aparente	UPC	SM 2120 C	< 8	2026-09-02	0 - 15
Escherichia coli	UFC/100mL	SM 9222 D	0	2026-09-02	0 - 0
pH	Unidades de pH	SM 4500-H+ B	7,42	2026-09-02	6,5 - 9,0
Temperatura	ºC	SM 2550 B	27,6	2026-09-02	---
Turbiedad	NTU	SM 2130 B	< 1	2026-09-04	0 - 2

Laboratorio con SGC en la Norma NTC/ISO/IEC 17025 y autorizado por INS Res. 00001598 de 2025
(SUB) = Parámetro Subcontratado.

Aprobó

Jose Manuel Valencia Marin
Químico PQ-09158
Director Técnico del Laboratorio

Lorena Villegas
Microbióloga
Coordinadora Laboratorio Microbiología

General

Laboratorio de Microbiología: Con base en los parámetros microbiológicos analizados, la muestra cumple con los criterios de calidad establecidos para agua destinada al consumo humano, de conformidad con la normativa vigente.
Laboratorio de Fisicoquímica: Con base en los parámetros fisicoquímicos analizados, la muestra cumple con los criterios de calidad establecidos para agua destinada al consumo humano, de conformidad con la normativa vigente.

*Cuando las muestras son suministradas por los clientes Hidroambiental S.A.S no es responsable de la toma de muestra ni de las condiciones de preservación, almacenamiento y transporte antes de la recepción
Los anteriores resultados son válidos únicamente para la muestra analizada
Este informe no puede reproducirse sin la aprobación de Hidroambiental S.A.S

Fin del Documento

ANEXO A CERTIFICADO DE ANÁLISIS

REPORTE DE ÍNDICE IRCA

No . de Laboratorio/No. de Informe AP26-5199
Solicitado por OZONO SAS ESP - JENNIFER BARBOSA HURTADO
Procedencia CIUDAD COUNTRY
Dirección AV PANAMERICANA CON AV. CIRCUNVALAR
Municipio JAMUNDI
Clase de Agua TRATADA
Uso del Agua CONSUMO
Punto de Muestreo PUNTO 3 - CONJUNTO RESIDENCIAL MILANO

RESULTADOS DE ÍNDICE IRCA

Parámetro Analizado	Unidad	Especificacion Res. 2115 de 2007	Puntaje de Riesgo Res. 2115 de 2007	Resultado de Muestra	Puntaje Asignado IRCA Cuadro 6. Artículo 13. Res 2115
Cloro Residual Libre	mg Cl2/L	0,3 - 2,0	15	1,13	0
Coliformes Totales	UFC/ 100mL	0 - 0	15	0	0
Color Aparente	UPC	0 - 15	6	< 8	0
Escherichia coli	UFC/ 100mL	0 - 0	25	0	0
pH	Unidades de pH	6,5 - 9,0	1.5	7,42	0
Temperatura	ºC		0	27,6	0
Turbiedad	NTU	0 - 2	15	< 1	0
SUMATORIA PUNTAJES DE RIESGO ASIGNADOS A CARACTERÍSTICAS NO ACEPTABLES					**0**
SUMATORIA PUNTAJES DE RIESGO ASIGNADOS A TODAS LAS CARACTERÍSTICAS ANALIZADAS					**77.5**
$IRCA = \frac{\sum \text{Puntaje de riesgo asignado a características no aceptables}}{\sum \text{Puntaje de riesgo asignado a todas las características analizadas}} \times 100$					**0.0**
CLASIFICACIÓN					**SIN RIESGO**
Laboratorio con SGC en la Norma NTC/ISO/IEC 17025 y autorizado por INS Res. 00001598 de 2025 (SUB) = Parámetro subcontratado					

El puntaje de riesgo se aplica con base en el Cuadro No. 6 del Artículo 13 de la Resolución 2115 de 2007
La clasificación se aplica con base en el Cuadro No. 7 del Artículo 15 de la Resolución 2115 de 2007

Fin del Anexo

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

No . de Laboratorio/No. de Informe AP26-5229
Solicitado por OZONO SAS ESP - JENNIFER BARBOSA HURTADO
Procedencia CIUDAD COUNTRY
Dirección AV PANAMERICANA CON AV. CIRCUNVALAR
Municipio JAMUNDI
Clase de Agua TRATADA
Uso del Agua CONSUMO
Punto de Muestreo PUNTO 4 - PTAR
Fecha de Muestreo 2026-09-04 10:22 AM
Fecha de Recepción 2026-09-04
Responsable del Muestreo Hidroambiental_S.A.S
Plan de Muestreo FT-MM-020
Procedimiento de Muestreo PT-MM-003

RESULTADOS DE LABORATORIO

Parámetro Analizado	Unidad	Método Utilizado	Resultado	Fecha de Análisis	Res 2115 de 2007
Cloro Residual Libre	mg Cl2/L	SM 4500-Cl- G	0,95	2026-09-04	0,3 - 2,0
Color Aparente	UPC	SM 2120 C	< 8	2026-09-04	0 - 15
pH	Unidades de pH	SM 4500-H+ B	7,59	2026-09-04	6,5 - 9,0
Temperatura	ºC	SM 2550 B	27,6	2026-09-04	---
Turbiedad	NTU	SM 2130 B	< 1	2026-09-04	0 - 2

Laboratorio con SGC en la Norma NTC/ISO/IEC 17025 y autorizado por INS Res. 00001598 de 2025
(SUB) = Parámetro Subcontratado.

Aprobó

Jose Manuel Valencia Marin
Químico PQ-09158
Director Técnico del Laboratorio

General

Laboratorio de Fisicoquímica: Con base en los parámetros fisicoquímicos analizados, la muestra cumple con los criterios de calidad establecidos para agua destinada al consumo humano, de conformidad con la normativa vigente.

*Cuando las muestras son suministradas por los clientes Hidroambiental S.A.S no es responsable de la toma de muestra ni de las condiciones de preservación, almacenamiento y transporte antes de la recepción
Los anteriores resultados son válidos únicamente para la muestra analizada
Este informe no puede reproducirse sin la aprobación de Hidroambiental S.A.S

Fin del Documento

ANEXO A CERTIFICADO DE ANÁLISIS

REPORTE DE ÍNDICE IRCA

No . de Laboratorio/No. de Informe AP26-5229
Solicitado por OZONO SAS ESP - JENNIFER BARBOSA HURTADO
Procedencia CIUDAD COUNTRY
Dirección AV PANAMERICANA CON AV. CIRCUNVALAR
Municipio JAMUNDI
Clase de Agua TRATADA
Uso del Agua CONSUMO
Punto de Muestreo PUNTO 4 - PTAR

RESULTADOS DE ÍNDICE IRCA

Parámetro Analizado	Unidad	Especificacion Res. 2115 de 2007	Puntaje de Riesgo Res. 2115 de 2007	Resultado de Muestra	Puntaje Asignado IRCA Cuadro 6. Artículo 13. Res 2115
Cloro Residual Libre	mg Cl2/L	0,3 - 2,0	15	0,95	0
Color Aparente	UPC	0 - 15	6	< 8	0
pH	Unidades de pH	6,5 - 9,0	1.5	7,59	0
Temperatura	ºC		0	27,6	0
Turbiedad	NTU	0 - 2	15	< 1	0
SUMATORIA PUNTAJES DE RIESGO ASIGNADOS A CARACTERÍSTICAS NO ACEPTABLES					**0**
SUMATORIA PUNTAJES DE RIESGO ASIGNADOS A TODAS LAS CARACTERÍSTICAS ANALIZADAS					**37.5**
$IRCA = \frac{\sum \text{Puntaje de riesgo asignado a características no aceptables}}{\sum \text{Puntaje de riesgo asignado a todas las características analizadas}} \times 100$					**0.0**
CLASIFICACIÓN					**SIN RIESGO**
Laboratorio con SGC en la Norma NTC/ISO/IEC 17025 y autorizado por INS Res. 00001598 de 2025 (SUB) = Parámetro subcontratado					

El puntaje de riesgo se aplica con base en el Cuadro No. 6 del Artículo 13 de la Resolución 2115 de 2007
La clasificación se aplica con base en el Cuadro No. 7 del Artículo 15 de la Resolución 2115 de 2007

Fin del Anexo

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

No . de Laboratorio/No. de Informe AP26-5246
Solicitado por OZONO SAS ESP - JENNIFER BARBOSA HURTADO
Procedencia CIUDAD COUNTRY
Dirección AV PANAMERICANA CON AV. CIRCUNVALAR
Municipio JAMUNDI
Clase de Agua TRATADA
Uso del Agua CONSUMO
Punto de Muestreo PUNTO 5 PTAP
Fecha de Muestreo 2026-09-07 12:10 PM
Fecha de Recepción 2026-09-07
Responsable del Muestreo Hidroambiental_S.A.S
Plan de Muestreo FT-MM-020
Procedimiento de Muestreo PT-MM-003

RESULTADOS DE LABORATORIO

Parámetro Analizado	Unidad	Método Utilizado	Resultado	Fecha de Análisis	Res 2115 de 2007
Alcalinidad	mg CaCO3/L	SM 2320 B	134,55	2026-09-08	0 - 200
Aluminio	mg Al/L	SM 3500 B	< 0,01	2026-09-14	0 - 0,2
Calcio	mg Ca/L	SM 3500-Ca B	19,76	2026-09-17	0 - 60
Carbono Organico Total (SUB)	mg C/L	UNE EN ISO 20236	2,350	2026-09-23	0 - 5,0
Cloro Residual Libre	mg Cl2/L	SM 4500-Cl- G	1,71	2026-09-07	0,3 - 2,0
Cloruros	mg Cl/L	SM 4500-Cl- B	50,69	2026-09-11	0 - 250
Coliformes Totales	UFC/100mL	SM 9222 B	0	2026-09-07	0 - 0
Color Aparente	UPC	SM 2120 C	< 8	2026-09-09	0 - 15
Dureza Total	mg CaCO3/L	SM 2340 C	97,7	2026-09-17	0 - 300
Escherichia coli	UFC/100mL	SM 9222 D	0	2026-09-07	0 - 0
Fluoruros (SUB).	mg F/L	SM 4500-F- D	< 0,2	2026-09-14	0 - 1,0
Fosfatos	mg PO4/L	SM 4500-P E	< 0,3	2026-09-09	0 - 0,5
Hierro Total	mg Fe/L	SM 3500-Fe B	< 0,2	2026-09-10	0 - 0,3
Magnesio	mg Mg/L	SM 3500-Mg B	11,73	2026-09-17	0 - 36
Manganeso	mg Mn/L	SM 3500-Mn B	< 0,1	2026-09-14	0 - 0,1
Nitritos	mg NO2/L	SM 4500-NO2- B	< 0,03	2026-09-08	0 - 0,1
pH	Unidades de pH	SM 4500-H+ B	7,42	2026-09-07	6,5 - 9,0
Temperatura	ºC	SM 2550 B	25,4	2026-09-07	---
Turbiedad	NTU	SM 2130 B	< 1	2026-09-09	0 - 2

Laboratorio con SGC en la Norma NTC/ISO/IEC 17025 y autorizado por INS Res. 00001598 de 2025
(SUB) = Parámetro Subcontratado.

Aprobó

Jose Manuel Valencia Marin
Químico PQ-09158
Director Técnico del Laboratorio

Lorena Villegas
Microbióloga
Coordinadora Laboratorio Microbiología

General

Laboratorio de Microbiología: Con base en los parámetros microbiológicos analizados, la muestra cumple con los criterios de calidad establecidos para agua destinada al consumo humano, de conformidad con la normativa vigente.
Laboratorio de Fisicoquímica: Con base en los parámetros fisicoquímicos analizados, la muestra cumple con los criterios de calidad establecidos para agua destinada al consumo humano, de conformidad con la normativa vigente.

*Cuando las muestras son suministradas por los clientes Hidroambiental S.A.S no es responsable de la toma de muestra ni de las condiciones de preservación, almacenamiento y transporte antes de la recepción
Los anteriores resultados son válidos únicamente para la muestra analizada
Este informe no puede reproducirse sin la aprobación de Hidroambiental S.A.S

Fin del Documento

ANEXO A CERTIFICADO DE ANÁLISIS

REPORTE DE ÍNDICE IRCA

No . de Laboratorio/No. de Informe	AP26-5246
Solicitado por	OZONO SAS ESP - JENNIFER BARBOSA HURTADO
Procedencia	CIUDAD COUNTRY
Dirección	AV PANAMERICANA CON AV. CIRCUNVALAR
Municipio	JAMUNDI
Clase de Agua	TRATADA
Uso del Agua	CONSUMO
Punto de Muestreo	PUNTO 5 PTAP

RESULTADOS DE ÍNDICE IRCA

Parámetro Analizado	Unidad	Especificacion Res. 2115 de 2007	Puntaje de Riesgo Res. 2115 de 2007	Resultado de Muestra	Puntaje Asignado IRCA Cuadro 6. Artículo 13. Res 2115
Alcalinidad	mg CaCO3/L	0 - 200	1	134,55	0
Aluminio	mg Al/L	0 - 0,2	3	< 0,01	0
Calcio	mg Ca/L	0 - 60	1	19,76	0
Carbono Organico Total (SUB)	mg C/L	0 - 5,0	3	2,350	0
Cloro Residual Libre	mg Cl2/L	0,3 - 2,0	15	1,71	0
Cloruros	mg Cl/L	0 - 250	1	50,69	0
Coliformes Totales	UFC/ 100mL	0 - 0	15	0	0
Color Aparente	UPC	0 - 15	6	< 8	0
Dureza Total	mg CaCO3/L	0 - 300	1	97,7	0
Escherichia coli	UFC/ 100mL	0 - 0	25	0	0
Fluoruros (SUB).	mg F/L	0 - 1,0	1	< 0,2	0
Fosfatos	mg PO4/L	0 - 0,5	1	< 0,3	0
Hierro Total	mg Fe/L	0 - 0,3	1.5	< 0,2	0
Magnesio	mg Mg/L	0 - 36	1	11,73	0
Manganeso	mg Mn/L	0 - 0,1	1	< 0,1	0
Nitritos	mg NO2/L	0 - 0,1	3	< 0,03	0
pH	Unidades de pH	6,5 - 9,0	1.5	7,42	0
Temperatura	ºC		0	25,4	0
Turbiedad	NTU	0 - 2	15	< 1	0
SUMATORIA PUNTAJES DE RIESGO ASIGNADOS A CARACTERÍSTICAS NO ACEPTABLES					**0**
SUMATORIA PUNTAJES DE RIESGO ASIGNADOS A TODAS LAS CARACTERÍSTICAS ANALIZADAS					**96.0**
$IRCA = \frac{\sum \text{Puntaje de riesgo asignado a características no aceptables}}{\sum \text{Puntaje de riesgo asignado a todas las características analizadas}} \times 100$					**0.0**
CLASIFICACIÓN					**SIN RIESGO**

Laboratorio con SGC en la Norma NTC/ISO/IEC 17025 y autorizado por INS Res. 00001598 de 2025 (SUB) = Parámetro subcontratado

El puntaje de riesgo se aplica con base en el Cuadro No. 6 del Artículo 13 de la Resolución 2115 de 2007
La clasificación se aplica con base en el Cuadro No. 7 del Artículo 15 de la Resolución 2115 de 2007

Fin del Anexo

ISO/IEC 17025:2017
20-LAB-005

RESULTADOS DE ANÁLISIS

R 456656

Empresa: HIDROAMBIENTAL S.A.S
Nit: *805.004.925-6*
Dirección: *Cra. 45 No. 5A - 24*
Solicitado por: *HIDROAMBIENTAL S.A.S*
Telefono: *(2) 5548232*
Celular: -
E-mail: -
Orden de Servicio: 166316

Fecha Recepción: 2026-09-16
Fecha de Emisión de Resultados: 2026-09-30
Fecha de Muestreo: *2026-09-07*
Muestreo a Cargo de: *CLIENTE*
Plan de muestreo: *N/A*
Procedimiento de muestreo: *No Reporta*
Número total de muestras: 1
Lugar de Muestreo: *No reporta*
Tipo de muestreo: *Puntual Potable*
Tipo de Muestra: **AP(X)**

Reporte de Resultados

Item	Fecha de Análisis (AAAA- MM-DD)	Parámetro	Método	Técnica	Límite de Cuantificación del método	Unidad	AP26-5246
							MP646760
1	2026-09-23	Determinación de carbono orgánico total*	UNE EN ISO 20236:2018	Combustión oxidativa catalítica a alta temperatura	0,900	mg/L	2,35 +/- 0,0714

AP: Agua Potable
* En Chemical Laboratory S.A.S. contamos con acreditación ONAC, vigente a la fecha, con código de acreditación 20 LAB-005, bajo la norma ISO/IEC 17025:2017.
** Parámetro realizado por laboratorio externo con acreditación ONAC, vigente a la fecha, bajo la norma ISO/IEC 17025:2017.
*** Parámetro realizado sin acreditación por laboratorio externo
En Cursiva, Información suministrada por el cliente.
(Sin asteriscos) Las actividades de evaluación de la conformidad ofertadas sin asterisco no están incluidas en el certificado de acreditación.

Observaciones: Métodos de Análisis aplicados según Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater

Resultados validos únicamente para la(s) muestras analizadas.
Prohibida la reproducción total o parcial de este informe sin autorización previa de Chemilab S.A.S

MONICA ALEJANDRA PAEZ OVALLE
Profesional de Reportes
25238-267 123 CND

DAYANA MARGARITA MARTINEZ MENDIVIL
Director Técnico
PQ-4460

****FIN DEL REPORTE****

CHEMILAB S.A.S
Telefax: (571) 6702853
CARRERA 21 N° 195-50, Bodega 6 y 7 B. Canaima
BOGOTA D.C

ISO/IEC 17025:2017
20-LAB-005

RESULTADOS DE ANÁLISIS

R 456656

Empresa:	HIDROAMBIENTAL S.A.S	**Fecha Recepción:**	2026-09-16
Nit:	*805.004.925-6*	**Fecha de Emisión de Resultados:**	2026-09-30
Dirección:	*Cra. 45 No. 5A - 24*	**Fecha de Muestreo:**	*2026-09-07*
Solicitado por:	*HIDROAMBIENTAL S.A.S*	**Muestreo a Cargo de:**	*CLIENTE*
Telefono:	*(2) 5548232*	**Plan de muestreo:**	*N/A*
Celular:	-	**Procedimiento de muestreo:**	*No Reporta*
E-mail:	-	**Número total de muestras:**	1
Orden de Servicio:	166316	**Lugar de Muestreo:**	*No reporta*
		Tipo de muestreo:	*Puntual Potable*
		Tipo de Muestra:	**AP(X)**

OBSERVACIONES ANALITICAS

Los resultados se aplican a la muestra de este reporte suministrada por el cliente y bajo las condiciones en que fue recibida

La incertidumbre reportada se calcula para un nivel de confianza del 95%, con un factor de cubrimiento k=2

Observaciones: Métodos de Análisis aplicados según Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater

Resultados validos únicamente para la(s) muestras analizadas.

Prohibida la reproducción total o parcial de este informe sin autorización previa de Chemilab S.A.S

MONICA ALEJANDRA PAEZ OVALLE
Profesional de Reportes
25238-267 123 CND

DAYANA MARGARITA MARTINEZ MENDIVIL
Director Técnico
PQ-4460

****FIN DEL REPORTE****

CHEMILAB S.A.S
Telefax: (571) 6702853
CARRERA 21 N° 195-50, Bodega 6 y 7 B. Canaima
BOGOTA D.C

Bogotá D.C., 2 de octubre de 2026

Señores:
HIDROAMBIENTAL S.A.S
Att: HIDROAMBIENTAL S.A.S
La Ciudad.

Asunto: Entrega Informe de Resultados de Análisis R 456656

Cordial Saludo.


Atendiendo la solicitud de análisis enviada por ustedes, hago entrega del informe de resultados de análisis correspondiente a las muestras:

N° Muestra	Código Interno	Identificación Cliente
1	MP646760	AP26-5246

Cualquier solicitud de aclaración del presente reporte, así como sugerencias, quejas y/o reclamaciones por favor comunicarlas a coordinación calidad comunicándose al teléfono 6702853 o al correo electrónico calidad@chemilab.com.co.

Agradezco su atención.

Atentamente.



MONICA ALEJANDRA PAEZ OVALLE
Profesional de Reportes

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

No . de Laboratorio/No. de Informe AP26-5283
Solicitado por OZONO SAS ESP - JENNIFER BARBOSA HURTADO
Procedencia CIUDAD COUNTRY
Dirección AV PANAMERICANA CON AV. CIRCUNVALAR
Municipio JAMUNDI
Clase de Agua TRATADA
Uso del Agua CONSUMO
Punto de Muestreo PUNTO 6 TANGARA
Fecha de Muestreo 2026-09-09 12:03 PM
Fecha de Recepción 2026-09-09
Responsable del Muestreo Hidroambiental_S.A.S
Plan de Muestreo FT-MM-020
Procedimiento de Muestreo PT-MM-003

RESULTADOS DE LABORATORIO

Parámetro Analizado	Unidad	Método Utilizado	Resultado	Fecha de Análisis	Res 2115 de 2007
Cloro Residual Libre	mg Cl2/L	SM 4500-Cl- G	1,83	2026-09-09	0,3 - 2,0
Coliformes Totales	UFC/100mL	SM 9222 B	0	2026-09-09	0 - 0
Color Aparente	UPC	SM 2120 C	< 8	2026-09-11	0 - 15
Escherichia coli	UFC/100mL	SM 9222 D	0	2026-09-09	0 - 0
pH	Unidades de pH	SM 4500-H+ B	7,62	2026-09-09	6,5 - 9,0
Temperatura	ºC	SM 2550 B	27,6	2026-09-09	---
Turbiedad	NTU	SM 2130 B	< 1	2026-09-11	0 - 2

Laboratorio con SGC en la Norma NTC/ISO/IEC 17025 y autorizado por INS Res. 00001598 de 2025
(SUB) = Parámetro Subcontratado.

Aprobó

Jose M. Valencia M.
Jose Manuel Valencia Marin
Químico PQ-09158
Director Técnico del Laboratorio

Lorena Villegas Diaz
Lorena Villegas
Microbióloga
Coordinadora Laboratorio Microbiología

General

Laboratorio de Microbiología: Con base en los parámetros microbiológicos analizados, la muestra cumple con los criterios de calidad establecidos para agua destinada al consumo humano, de conformidad con la normativa vigente.
Laboratorio de Fisicoquímica: Con base en los parámetros fisicoquímicos analizados, la muestra cumple con los criterios de calidad establecidos para agua destinada al consumo humano, de conformidad con la normativa vigente.

*Cuando las muestras son suministradas por los clientes Hidroambiental S.A.S no es responsable de la toma de muestra ni de las condiciones de preservación, almacenamiento y transporte antes de la recepción
Los anteriores resultados son válidos únicamente para la muestra analizada
Este informe no puede reproducirse sin la aprobación de Hidroambiental S.A.S

Fin del Documento

ANEXO A CERTIFICADO DE ANÁLISIS

REPORTE DE ÍNDICE IRCA

No . de Laboratorio/No. de Informe AP26-5283
Solicitado por OZONO SAS ESP - JENNIFER BARBOSA HURTADO
Procedencia CIUDAD COUNTRY
Dirección AV PANAMERICANA CON AV. CIRCUNVALAR
Municipio JAMUNDI
Clase de Agua TRATADA
Uso del Agua CONSUMO
Punto de Muestreo PUNTO 6 TANGARA

RESULTADOS DE ÍNDICE IRCA

Parámetro Analizado	Unidad	Especificacion Res. 2115 de 2007	Puntaje de Riesgo Res. 2115 de 2007	Resultado de Muestra	Puntaje Asignado IRCA Cuadro 6. Artículo 13. Res 2115
Cloro Residual Libre	mg Cl2/L	0,3 - 2,0	15	1,83	0
Coliformes Totales	UFC/ 100mL	0 - 0	15	0	0
Color Aparente	UPC	0 - 15	6	< 8	0
Escherichia coli	UFC/ 100mL	0 - 0	25	0	0
pH	Unidades de pH	6,5 - 9,0	1.5	7,62	0
Temperatura	ºC		0	27,6	0
Turbiedad	NTU	0 - 2	15	< 1	0
SUMATORIA PUNTAJES DE RIESGO ASIGNADOS A CARACTERÍSTICAS NO ACEPTABLES					**0**
SUMATORIA PUNTAJES DE RIESGO ASIGNADOS A TODAS LAS CARACTERÍSTICAS ANALIZADAS					**77.5**
$IRCA = \frac{\sum \text{Puntaje de riesgo asignado a características no aceptables}}{\sum \text{Puntaje de riesgo asignado a todas las características analizadas}} \times 100$					**0.0**
CLASIFICACIÓN					**SIN RIESGO**
Laboratorio con SGC en la Norma NTC/ISO/IEC 17025 y autorizado por INS Res. 00001598 de 2025 (SUB) = Parámetro subcontratado					

El puntaje de riesgo se aplica con base en el Cuadro No. 6 del Artículo 13 de la Resolución 2115 de 2007
La clasificación se aplica con base en el Cuadro No. 7 del Artículo 15 de la Resolución 2115 de 2007

Fin del Anexo

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

No . de Laboratorio/No. de Informe AP26-5307
Solicitado por OZONO SAS ESP - JENNIFER BARBOSA HURTADO
Procedencia CIUDAD COUNTRY
Dirección AV PANAMERICANA CON AV. CIRCUNVALAR
Municipio JAMUNDI
Clase de Agua TRATADA
Uso del Agua CONSUMO
Punto de Muestreo PUNTO 1 - CONJUNTO RESIDENCIAL AZOR
Fecha de Muestreo 2026-09-11 10:56 AM
Fecha de Recepción 2026-09-11
Responsable del Muestreo Hidroambiental_S.A.S
Plan de Muestreo FT-MM-020
Procedimiento de Muestreo PT-MM-003

RESULTADOS DE LABORATORIO

Parámetro Analizado	Unidad	Método Utilizado	Resultado	Fecha de Análisis	Res 2115 de 2007
Cloro Residual Libre	mg Cl2/L	SM 4500-Cl- G	1,81	2026-09-11	0,3 - 2,0
Color Aparente	UPC	SM 2120 C	< 8	2026-09-11	0 - 15
pH	Unidades de pH	SM 4500-H+ B	7,43	2026-09-11	6,5 - 9,0
Temperatura	ºC	SM 2550 B	27,8	2026-09-11	---
Turbiedad	NTU	SM 2130 B	< 1	2026-09-11	0 - 2

Laboratorio con SGC en la Norma NTC/ISO/IEC 17025 y autorizado por INS Res. 00001598 de 2025
(SUB) = Parámetro Subcontratado.

Aprobó

Jose M. Valencia M.
Jose Manuel Valencia Marin
Químico PQ-09158
Director Técnico del Laboratorio

General

Laboratorio de Fisicoquímica: Con base en los parámetros fisicoquímicos analizados, la muestra cumple con los criterios de calidad establecidos para agua destinada al consumo humano, de conformidad con la normativa vigente.

*Cuando las muestras son suministradas por los clientes Hidroambiental S.A.S no es responsable de la toma de muestra ni de las condiciones de preservación, almacenamiento y transporte antes de la recepción
Los anteriores resultados son válidos únicamente para la muestra analizada
Este informe no puede reproducirse sin la aprobación de Hidroambiental S.A.S

Fin del Documento

ANEXO A CERTIFICADO DE ANÁLISIS

REPORTE DE ÍNDICE IRCA

No . de Laboratorio/No. de Informe AP26-5307
Solicitado por OZONO SAS ESP - JENNIFER BARBOSA HURTADO
Procedencia CIUDAD COUNTRY
Dirección AV PANAMERICANA CON AV. CIRCUNVALAR
Municipio JAMUNDI
Clase de Agua TRATADA
Uso del Agua CONSUMO
Punto de Muestreo PUNTO 1 - CONJUNTO RESIDENCIAL AZOR

RESULTADOS DE ÍNDICE IRCA

Parámetro Analizado	Unidad	Especificacion Res. 2115 de 2007	Puntaje de Riesgo Res. 2115 de 2007	Resultado de Muestra	Puntaje Asignado IRCA Cuadro 6. Artículo 13. Res 2115
Cloro Residual Libre	mg Cl2/L	0,3 - 2,0	15	1,81	0
Color Aparente	UPC	0 - 15	6	< 8	0
pH	Unidades de pH	6,5 - 9,0	1.5	7,43	0
Temperatura	ºC		0	27,8	0
Turbiedad	NTU	0 - 2	15	< 1	0
SUMATORIA PUNTAJES DE RIESGO ASIGNADOS A CARACTERÍSTICAS NO ACEPTABLES					**0**
SUMATORIA PUNTAJES DE RIESGO ASIGNADOS A TODAS LAS CARACTERÍSTICAS ANALIZADAS					**37.5**
$IRCA = \frac{\sum \text{Puntaje de riesgo asignado a características no aceptables}}{\sum \text{Puntaje de riesgo asignado a todas las características analizadas}} \times 100$					**0.0**
CLASIFICACIÓN					**SIN RIESGO**

Laboratorio con SGC en la Norma NTC/ISO/IEC 17025 y autorizado por INS Res. 00001598 de 2025 (SUB) = Parámetro subcontratado

El puntaje de riesgo se aplica con base en el Cuadro No. 6 del Artículo 13 de la Resolución 2115 de 2007
La clasificación se aplica con base en el Cuadro No. 7 del Artículo 15 de la Resolución 2115 de 2007

Fin del Anexo

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

No . de Laboratorio/No. de Informe AP26-5320
Solicitado por OZONO SAS ESP - JENNIFER BARBOSA HURTADO
Procedencia CIUDAD COUNTRY
Dirección AV PANAMERICANA CON AV. CIRCUNVALAR
Municipio JAMUNDI
Clase de Agua TRATADA
Uso del Agua CONSUMO
Punto de Muestreo PUNTO 2 - CONJUNTO RESIDENCIAL JACAMAR
Fecha de Muestreo 2026-09-14 11:24 AM
Fecha de Recepción 2026-09-14
Responsable del Muestreo Hidroambiental_S.A.S
Plan de Muestreo FT-MM-020
Procedimiento de Muestreo PT-MM-003

RESULTADOS DE LABORATORIO

Parámetro Analizado	Unidad	Método Utilizado	Resultado	Fecha de Análisis	Res 2115 de 2007
Alcalinidad	mg CaCO3/L	SM 2320 B	146,97	2026-09-16	0 - 200
Cloro Residual Libre	mg Cl2/L	SM 4500-Cl- G	1,47	2026-09-14	0,3 - 2,0
Coliformes Totales	UFC/100mL	SM 9222 B	0	2026-09-14	0 - 0
Color Aparente	UPC	SM 2120 C	< 8	2026-09-16	0 - 15
Escherichia coli	UFC/100mL	SM 9222 D	0	2026-09-14	0 - 0
Fosfatos	mg PO4/L	SM 4500-P E	0,40	2026-09-16	0 - 0,5
Hierro Total	mg Fe/L	SM 3500-Fe B	< 0,2	2026-09-16	0 - 0,3
Magnesio	mg Mg/L	SM 3500-Mg B	8,92	2026-09-17	0 - 36
Manganeso	mg Mn/L	SM 3500-Mn B	< 0,1	2026-09-23	0 - 0,1
Nitritos	mg NO2/L	SM 4500-NO2- B	< 0,03	2026-09-15	0 - 0,1
pH	Unidades de pH	SM 4500-H+ B	7,57	2026-09-14	6,5 - 9,0
Temperatura	ºC	SM 2550 B	27,4	2026-09-14	---
Turbiedad	NTU	SM 2130 B	< 1	2026-09-14	0 - 2

Laboratorio con SGC en la Norma NTC/ISO/IEC 17025 y autorizado por INS Res. 00001598 de 2025
(SUB) = Parámetro Subcontratado.

Aprobó

Jose Manuel Valencia Marin
Químico PQ-09158
Director Técnico del Laboratorio

Lorena Villegas
Microbióloga
Coordinadora Laboratorio Microbiología

General

Laboratorio de Microbiología: Con base en los parámetros microbiológicos analizados, la muestra cumple con los criterios de calidad establecidos para agua destinada al consumo humano, de conformidad con la normativa vigente.
Laboratorio de Fisicoquímica: Con base en los parámetros fisicoquímicos analizados, la muestra cumple con los criterios de calidad establecidos para agua destinada al consumo humano, de conformidad con la normativa vigente.

*Cuando las muestras son suministradas por los clientes Hidroambiental S.A.S no es responsable de la toma de muestra ni de las condiciones de preservación, almacenamiento y transporte antes de la recepción
Los anteriores resultados son válidos únicamente para la muestra analizada
Este informe no puede reproducirse sin la aprobación de Hidroambiental S.A.S

Fin del Documento

ANEXO A CERTIFICADO DE ANÁLISIS

REPORTE DE ÍNDICE IRCA

No . de Laboratorio/No. de Informe AP26-5320
Solicitado por OZONO SAS ESP - JENNIFER BARBOSA HURTADO
Procedencia CIUDAD COUNTRY
Dirección AV PANAMERICANA CON AV. CIRCUNVALAR
Municipio JAMUNDI
Clase de Agua TRATADA
Uso del Agua CONSUMO
Punto de Muestreo PUNTO 2 - CONJUNTO RESIDENCIAL JACAMAR

RESULTADOS DE ÍNDICE IRCA

Parámetro Analizado	Unidad	Especificacion Res. 2115 de 2007	Puntaje de Riesgo Res. 2115 de 2007	Resultado de Muestra	Puntaje Asignado IRCA Cuadro 6. Artículo 13. Res 2115
Alcalinidad	mg CaCO3/L	0 - 200	1	146,97	0
Cloro Residual Libre	mg Cl2/L	0,3 - 2,0	15	1,47	0
Coliformes Totales	UFC/ 100mL	0 - 0	15	0	0
Color Aparente	UPC	0 - 15	6	< 8	0
Escherichia coli	UFC/ 100mL	0 - 0	25	0	0
Fosfatos	mg PO4/L	0 - 0,5	1	0,40	0
Hierro Total	mg Fe/L	0 - 0,3	1.5	< 0,2	0
Magnesio	mg Mg/L	0 - 36	1	8,92	0
Manganeso	mg Mn/L	0 - 0,1	1	< 0,1	0
Nitritos	mg NO2/L	0 - 0,1	3	< 0,03	0
pH	Unidades de pH	6,5 - 9,0	1.5	7,57	0
Temperatura	ºC		0	27,4	0
Turbiedad	NTU	0 - 2	15	< 1	0
SUMATORIA PUNTAJES DE RIESGO ASIGNADOS A CARACTERÍSTICAS NO ACEPTABLES					**0**
SUMATORIA PUNTAJES DE RIESGO ASIGNADOS A TODAS LAS CARACTERÍSTICAS ANALIZADAS					**86.0**
$IRCA = \frac{\sum \text{Puntaje de riesgo asignado a características no aceptables}}{\sum \text{Puntaje de riesgo asignado a todas las características analizadas}} \times 100$					**0.0**
CLASIFICACIÓN					**SIN RIESGO**

Laboratorio con SGC en la Norma NTC/ISO/IEC 17025 y autorizado por INS Res. 00001598 de 2025 (SUB) = Parámetro subcontratado

El puntaje de riesgo se aplica con base en el Cuadro No. 6 del Artículo 13 de la Resolución 2115 de 2007
La clasificación se aplica con base en el Cuadro No. 7 del Artículo 15 de la Resolución 2115 de 2007

Fin del Anexo

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

No . de Laboratorio/No. de Informe AP26-5404
Solicitado por OZONO SAS ESP - JENNIFER BARBOSA HURTADO
Procedencia CIUDAD COUNTRY
Dirección AV PANAMERICANA CON AV. CIRCUNVALAR
Municipio JAMUNDI
Clase de Agua TRATADA
Uso del Agua CONSUMO
Punto de Muestreo PUNTO 3 - CONJUNTO RESIDENCIAL MILANO
Fecha de Muestreo 2026-09-17 12:30 PM
Fecha de Recepción 2026-09-17
Responsable del Muestreo Hidroambiental_S.A.S
Plan de Muestreo FT-MM-020
Procedimiento de Muestreo PT-MM-003

RESULTADOS DE LABORATORIO

Parámetro Analizado	Unidad	Método Utilizado	Resultado	Fecha de Análisis	Res 2115 de 2007
Cloro Residual Libre	mg Cl2/L	SM 4500-Cl- G	1,59	2026-09-17	0,3 - 2,0
Coliformes Totales	UFC/100mL	SM 9222 B	0	2026-09-17	0 - 0
Color Aparente	UPC	SM 2120 C	< 8	2026-09-18	0 - 15
Escherichia coli	UFC/100mL	SM 9222 D	0	2026-09-17	0 - 0
pH	Unidades de pH	SM 4500-H+ B	7,34	2026-09-17	6,5 - 9,0
Temperatura	ºC	SM 2550 B	27,5	2026-09-17	---
Turbiedad	NTU	SM 2130 B	< 1	2026-09-18	0 - 2

Laboratorio con SGC en la Norma NTC/ISO/IEC 17025 y autorizado por INS Res. 00001598 de 2025
(SUB) = Parámetro Subcontratado.

Aprobó

Jose M. Valencia M.
Jose Manuel Valencia Marin
Químico PQ-09158
Director Técnico del Laboratorio

Lorena Villegas Diaz
Lorena Villegas
Microbióloga
Coordinadora Laboratorio Microbiología

General

Laboratorio de Microbiología: Con base en los parámetros microbiológicos analizados, la muestra cumple con los criterios de calidad establecidos para agua destinada al consumo humano, de conformidad con la normativa vigente.
Laboratorio de Fisicoquímica: Con base en los parámetros fisicoquímicos analizados, la muestra cumple con los criterios de calidad establecidos para agua destinada al consumo humano, de conformidad con la normativa vigente.

*Cuando las muestras son suministradas por los clientes Hidroambiental S.A.S no es responsable de la toma de muestra ni de las condiciones de preservación, almacenamiento y transporte antes de la recepción
Los anteriores resultados son válidos únicamente para la muestra analizada
Este informe no puede reproducirse sin la aprobación de Hidroambiental S.A.S

Fin del Documento

ANEXO A CERTIFICADO DE ANÁLISIS

REPORTE DE ÍNDICE IRCA

No . de Laboratorio/No. de Informe AP26-5404
Solicitado por OZONO SAS ESP - JENNIFER BARBOSA HURTADO
Procedencia CIUDAD COUNTRY
Dirección AV PANAMERICANA CON AV. CIRCUNVALAR
Municipio JAMUNDI
Clase de Agua TRATADA
Uso del Agua CONSUMO
Punto de Muestreo PUNTO 3 - CONJUNTO RESIDENCIAL MILANO

RESULTADOS DE ÍNDICE IRCA

Parámetro Analizado	Unidad	Especificacion Res. 2115 de 2007	Puntaje de Riesgo Res. 2115 de 2007	Resultado de Muestra	Puntaje Asignado IRCA Cuadro 6. Artículo 13. Res 2115
Cloro Residual Libre	mg Cl2/L	0,3 - 2,0	15	1,59	0
Coliformes Totales	UFC/ 100mL	0 - 0	15	0	0
Color Aparente	UPC	0 - 15	6	< 8	0
Escherichia coli	UFC/ 100mL	0 - 0	25	0	0
pH	Unidades de pH	6,5 - 9,0	1.5	7,34	0
Temperatura	ºC		0	27,5	0
Turbiedad	NTU	0 - 2	15	< 1	0
SUMATORIA PUNTAJES DE RIESGO ASIGNADOS A CARACTERÍSTICAS NO ACEPTABLES					**0**
SUMATORIA PUNTAJES DE RIESGO ASIGNADOS A TODAS LAS CARACTERÍSTICAS ANALIZADAS					**77.5**
$IRCA = \frac{\sum \text{Puntaje de riesgo asignado a características no aceptables}}{\sum \text{Puntaje de riesgo asignado a todas las características analizadas}} \times 100$					**0.0**
CLASIFICACIÓN					**SIN RIESGO**
Laboratorio con SGC en la Norma NTC/ISO/IEC 17025 y autorizado por INS Res. 00001598 de 2025 (SUB) = Parámetro subcontratado					

El puntaje de riesgo se aplica con base en el Cuadro No. 6 del Artículo 13 de la Resolución 2115 de 2007
La clasificación se aplica con base en el Cuadro No. 7 del Artículo 15 de la Resolución 2115 de 2007

Fin del Anexo

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

No . de Laboratorio/No. de Informe AP26-5414
Solicitado por OZONO SAS ESP - JENNIFER BARBOSA HURTADO
Procedencia CIUDAD COUNTRY
Dirección AV PANAMERICANA CON AV. CIRCUNVALAR
Municipio JAMUNDI
Clase de Agua TRATADA
Uso del Agua CONSUMO
Punto de Muestreo PUNTO 4 - PTAR
Fecha de Muestreo 2026-09-18 11:40 AM
Fecha de Recepción 2026-09-18
Responsable del Muestreo Hidroambiental_S.A.S
Plan de Muestreo FT-MM-020
Procedimiento de Muestreo PT-MM-003

RESULTADOS DE LABORATORIO

Parámetro Analizado	Unidad	Método Utilizado	Resultado	Fecha de Análisis	Res 2115 de 2007
Cloro Residual Libre	mg Cl2/L	SM 4500-Cl- G	1,04	2026-09-18	0,3 - 2,0
Color Aparente	UPC	SM 2120 C	12,10	2026-09-18	0 - 15
pH	Unidades de pH	SM 4500-H+ B	7,38	2026-09-18	6,5 - 9,0
Temperatura	ºC	SM 2550 B	26,3	2026-09-18	---
Turbiedad	NTU	SM 2130 B	< 1	2026-09-18	0 - 2

Laboratorio con SGC en la Norma NTC/ISO/IEC 17025 y autorizado por INS Res. 00001598 de 2025
(SUB) = Parámetro Subcontratado.

Aprobó

Jose Manuel Valencia Marin
Químico PQ-09158
Director Técnico del Laboratorio

General

Laboratorio de Fisicoquímica: Con base en los parámetros fisicoquímicos analizados, la muestra cumple con los criterios de calidad establecidos para agua destinada al consumo humano, de conformidad con la normativa vigente.

*Cuando las muestras son suministradas por los clientes Hidroambiental S.A.S no es responsable de la toma de muestra ni de las condiciones de preservación, almacenamiento y transporte antes de la recepción
Los anteriores resultados son válidos únicamente para la muestra analizada
Este informe no puede reproducirse sin la aprobación de Hidroambiental S.A.S

Fin del Documento

ANEXO A CERTIFICADO DE ANÁLISIS

REPORTE DE ÍNDICE IRCA

No . de Laboratorio/No. de Informe AP26-5414
Solicitado por OZONO SAS ESP - JENNIFER BARBOSA HURTADO
Procedencia CIUDAD COUNTRY
Dirección AV PANAMERICANA CON AV. CIRCUNVALAR
Municipio JAMUNDI
Clase de Agua TRATADA
Uso del Agua CONSUMO
Punto de Muestreo PUNTO 4 - PTAR

RESULTADOS DE ÍNDICE IRCA

Parámetro Analizado	Unidad	Especificacion Res. 2115 de 2007	Puntaje de Riesgo Res. 2115 de 2007	Resultado de Muestra	Puntaje Asignado IRCA Cuadro 6. Artículo 13. Res 2115
Cloro Residual Libre	mg Cl2/L	0,3 - 2,0	15	1,04	0
Color Aparente	UPC	0 - 15	6	12,10	0
pH	Unidades de pH	6,5 - 9,0	1.5	7,38	0
Temperatura	ºC		0	26,3	0
Turbiedad	NTU	0 - 2	15	< 1	0
SUMATORIA PUNTAJES DE RIESGO ASIGNADOS A CARACTERÍSTICAS NO ACEPTABLES					**0**
SUMATORIA PUNTAJES DE RIESGO ASIGNADOS A TODAS LAS CARACTERÍSTICAS ANALIZADAS					**37.5**
$IRCA = \frac{\sum \text{Puntaje de riesgo asignado a características no aceptables}}{\sum \text{Puntaje de riesgo asignado a todas las características analizadas}} \times 100$					**0.0**
CLASIFICACIÓN					**SIN RIESGO**
Laboratorio con SGC en la Norma NTC/ISO/IEC 17025 y autorizado por INS Res. 00001598 de 2025 (SUB) = Parámetro subcontratado					

El puntaje de riesgo se aplica con base en el Cuadro No. 6 del Artículo 13 de la Resolución 2115 de 2007
La clasificación se aplica con base en el Cuadro No. 7 del Artículo 15 de la Resolución 2115 de 2007

Fin del Anexo

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

No . de Laboratorio/No. de Informe AP26-5422
Solicitado por OZONO SAS ESP - JENNIFER BARBOSA HURTADO
Procedencia CIUDAD COUNTRY
Dirección AV PANAMERICANA CON AV. CIRCUNVALAR
Municipio JAMUNDI
Clase de Agua TRATADA
Uso del Agua CONSUMO
Punto de Muestreo PUNTO 5 PTAP
Fecha de Muestreo 2026-09-21 12:15 PM
Fecha de Recepción 2026-09-21
Responsable del Muestreo Hidroambiental_S.A.S
Plan de Muestreo FT-MM-020
Procedimiento de Muestreo PT-MM-003

RESULTADOS DE LABORATORIO

Parámetro Analizado	Unidad	Método Utilizado	Resultado	Fecha de Análisis	Res 2115 de 2007
Cloro Residual Libre	mg Cl2/L	SM 4500-Cl- G	1,98	2026-09-21	0,3 - 2,0
Coliformes Totales	UFC/100mL	SM 9222 B	0	2026-09-21	0 - 0
Color Aparente	UPC	SM 2120 C	< 8	2026-09-23	0 - 15
Escherichia coli	UFC/100mL	SM 9222 D	0	2026-09-21	0 - 0
pH	Unidades de pH	SM 4500-H+ B	7,20	2026-09-21	6,5 - 9,0
Temperatura	ºC	SM 2550 B	28,1	2026-09-21	---
Turbiedad	NTU	SM 2130 B	< 1	2026-09-23	0 - 2

Laboratorio con SGC en la Norma NTC/ISO/IEC 17025 y autorizado por INS Res. 00001598 de 2025
(SUB) = Parámetro Subcontratado.

Aprobó

Jose M. Valencia M.
Jose Manuel Valencia Marin
Químico PQ-09158
Director Técnico del Laboratorio

Lorena Villegas Diaz
Lorena Villegas
Microbióloga
Coordinadora Laboratorio Microbiología

General

Laboratorio de Microbiología: Con base en los parámetros microbiológicos analizados, la muestra cumple con los criterios de calidad establecidos para agua destinada al consumo humano, de conformidad con la normativa vigente.
Laboratorio de Fisicoquímica: Con base en los parámetros fisicoquímicos analizados, la muestra cumple con los criterios de calidad establecidos para agua destinada al consumo humano, de conformidad con la normativa vigente.

*Cuando las muestras son suministradas por los clientes Hidroambiental S.A.S no es responsable de la toma de muestra ni de las condiciones de preservación, almacenamiento y transporte antes de la recepción
Los anteriores resultados son válidos únicamente para la muestra analizada
Este informe no puede reproducirse sin la aprobación de Hidroambiental S.A.S

Fin del Documento

ANEXO A CERTIFICADO DE ANÁLISIS

REPORTE DE ÍNDICE IRCA

No . de Laboratorio/No. de Informe AP26-5422
Solicitado por OZONO SAS ESP - JENNIFER BARBOSA HURTADO
Procedencia CIUDAD COUNTRY
Dirección AV PANAMERICANA CON AV. CIRCUNVALAR
Municipio JAMUNDI
Clase de Agua TRATADA
Uso del Agua CONSUMO
Punto de Muestreo PUNTO 5 PTAP

RESULTADOS DE ÍNDICE IRCA

Parámetro Analizado	Unidad	Especificacion Res. 2115 de 2007	Puntaje de Riesgo Res. 2115 de 2007	Resultado de Muestra	Puntaje Asignado IRCA Cuadro 6. Artículo 13. Res 2115
Cloro Residual Libre	mg Cl2/L	0,3 - 2,0	15	1,98	0
Coliformes Totales	UFC/ 100mL	0 - 0	15	0	0
Color Aparente	UPC	0 - 15	6	< 8	0
Escherichia coli	UFC/ 100mL	0 - 0	25	0	0
pH	Unidades de pH	6,5 - 9,0	1.5	7,20	0
Temperatura	ºC		0	28,1	0
Turbiedad	NTU	0 - 2	15	< 1	0
SUMATORIA PUNTAJES DE RIESGO ASIGNADOS A CARACTERÍSTICAS NO ACEPTABLES					**0**
SUMATORIA PUNTAJES DE RIESGO ASIGNADOS A TODAS LAS CARACTERÍSTICAS ANALIZADAS					**77.5**
$IRCA = \frac{\sum \text{Puntaje de riesgo asignado a características no aceptables}}{\sum \text{Puntaje de riesgo asignado a todas las características analizadas}} \times 100$					**0.0**
CLASIFICACIÓN					**SIN RIESGO**
Laboratorio con SGC en la Norma NTC/ISO/IEC 17025 y autorizado por INS Res. 00001598 de 2025 (SUB) = Parámetro subcontratado					

El puntaje de riesgo se aplica con base en el Cuadro No. 6 del Artículo 13 de la Resolución 2115 de 2007
La clasificación se aplica con base en el Cuadro No. 7 del Artículo 15 de la Resolución 2115 de 2007

Fin del Anexo

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

No . de Laboratorio/No. de Informe AP26-5443
Solicitado por OZONO SAS ESP - JENNIFER BARBOSA HURTADO
Procedencia CIUDAD COUNTRY
Dirección AV PANAMERICANA CON AV. CIRCUNVALAR
Municipio JAMUNDI
Clase de Agua TRATADA
Uso del Agua CONSUMO
Punto de Muestreo PUNTO 6 TANGARA
Fecha de Muestreo 2026-09-23 11:05 AM
Fecha de Recepción 2026-09-23
Responsable del Muestreo Hidroambiental_S.A.S
Plan de Muestreo FT-MM-020
Procedimiento de Muestreo PT-MM-003

RESULTADOS DE LABORATORIO

Parámetro Analizado	Unidad	Método Utilizado	Resultado	Fecha de Análisis	Res 2115 de 2007
Cloro Residual Libre	mg Cl2/L	SM 4500-Cl- G	1,91	2026-09-23	0,3 - 2,0
Coliformes Totales	UFC/100mL	SM 9222 B	0	2026-09-23	0 - 0
Color Aparente	UPC	SM 2120 C	< 8	2026-09-25	0 - 15
Escherichia coli	UFC/100mL	SM 9222 D	0	2026-09-23	0 - 0
pH	Unidades de pH	SM 4500-H+ B	7,72	2026-09-23	6,5 - 9,0
Temperatura	ºC	SM 2550 B	27,3	2026-09-23	---
Turbiedad	NTU	SM 2130 B	< 1	2026-09-23	0 - 2

Laboratorio con SGC en la Norma NTC/ISO/IEC 17025 y autorizado por INS Res. 00001598 de 2025
(SUB) = Parámetro Subcontratado.

Aprobó

Jose M. Valencia M.
Jose Manuel Valencia Marin
Químico PQ-09158
Director Técnico del Laboratorio

Lorena Villegas Diaz
Lorena Villegas
Microbióloga
Coordinadora Laboratorio Microbiología

General

Laboratorio de Microbiología: Con base en los parámetros microbiológicos analizados, la muestra cumple con los criterios de calidad establecidos para agua destinada al consumo humano, de conformidad con la normativa vigente.
Laboratorio de Fisicoquímica: Con base en los parámetros fisicoquímicos analizados, la muestra cumple con los criterios de calidad establecidos para agua destinada al consumo humano, de conformidad con la normativa vigente.

*Cuando las muestras son suministradas por los clientes Hidroambiental S.A.S no es responsable de la toma de muestra ni de las condiciones de preservación, almacenamiento y transporte antes de la recepción
Los anteriores resultados son válidos únicamente para la muestra analizada
Este informe no puede reproducirse sin la aprobación de Hidroambiental S.A.S

Fin del Documento

ANEXO A CERTIFICADO DE ANÁLISIS

REPORTE DE ÍNDICE IRCA

No . de Laboratorio/No. de Informe AP26-5443
Solicitado por OZONO SAS ESP - JENNIFER BARBOSA HURTADO
Procedencia CIUDAD COUNTRY
Dirección AV PANAMERICANA CON AV. CIRCUNVALAR
Municipio JAMUNDI
Clase de Agua TRATADA
Uso del Agua CONSUMO
Punto de Muestreo PUNTO 6 TANGARA

RESULTADOS DE ÍNDICE IRCA

Parámetro Analizado	Unidad	Especificacion Res. 2115 de 2007	Puntaje de Riesgo Res. 2115 de 2007	Resultado de Muestra	Puntaje Asignado IRCA Cuadro 6. Artículo 13. Res 2115
Cloro Residual Libre	mg Cl2/L	0,3 - 2,0	15	1,91	0
Coliformes Totales	UFC/ 100mL	0 - 0	15	0	0
Color Aparente	UPC	0 - 15	6	< 8	0
Escherichia coli	UFC/ 100mL	0 - 0	25	0	0
pH	Unidades de pH	6,5 - 9,0	1.5	7,72	0
Temperatura	ºC		0	27,3	0
Turbiedad	NTU	0 - 2	15	< 1	0
SUMATORIA PUNTAJES DE RIESGO ASIGNADOS A CARACTERÍSTICAS NO ACEPTABLES					**0**
SUMATORIA PUNTAJES DE RIESGO ASIGNADOS A TODAS LAS CARACTERÍSTICAS ANALIZADAS					**77.5**
$IRCA = \frac{\sum \text{Puntaje de riesgo asignado a características no aceptables}}{\sum \text{Puntaje de riesgo asignado a todas las características analizadas}} \times 100$					**0.0**
CLASIFICACIÓN					**SIN RIESGO**
Laboratorio con SGC en la Norma NTC/ISO/IEC 17025 y autorizado por INS Res. 00001598 de 2025 (SUB) = Parámetro subcontratado					

El puntaje de riesgo se aplica con base en el Cuadro No. 6 del Artículo 13 de la Resolución 2115 de 2007
La clasificación se aplica con base en el Cuadro No. 7 del Artículo 15 de la Resolución 2115 de 2007

Fin del Anexo

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

No . de Laboratorio/No. de Informe AP26-5466
Solicitado por OZONO SAS ESP - JENNIFER BARBOSA HURTADO
Procedencia CIUDAD COUNTRY
Dirección AV PANAMERICANA CON AV. CIRCUNVALAR
Municipio JAMUNDI
Clase de Agua TRATADA
Uso del Agua CONSUMO
Punto de Muestreo PUNTO 1 AZOR
Fecha de Muestreo 2026-09-25 01:00 PM
Fecha de Recepción 2026-09-25
Responsable del Muestreo Hidroambiental_S.A.S
Plan de Muestreo FT-MM-020
Procedimiento de Muestreo PT-MM-003

RESULTADOS DE LABORATORIO

Parámetro Analizado	Unidad	Método Utilizado	Resultado	Fecha de Análisis	Res 2115 de 2007
Cloro Residual Libre	mg Cl2/L	SM 4500-Cl- G	1,41	2026-09-25	0,3 - 2,0
Color Aparente	UPC	SM 2120 C	10,58	2026-09-25	0 - 15
pH	Unidades de pH	SM 4500-H+ B	7,35	2026-09-25	6,5 - 9,0
Temperatura	ºC	SM 2550 B	27,4	2026-09-25	---
Turbiedad	NTU	SM 2130 B	< 1	2026-09-25	0 - 2

Laboratorio con SGC en la Norma NTC/ISO/IEC 17025 y autorizado por INS Res. 00001598 de 2025
(SUB) = Parámetro Subcontratado.

Aprobó

Jose M. Valencia M.
Jose Manuel Valencia Marin
Químico PQ-09158
Director Técnico del Laboratorio

Lorena Villegas Diaz
Lorena Villegas
Microbióloga
Coordinadora Laboratorio Microbiología

General

Laboratorio de Fisicoquímica: Con base en los parámetros fisicoquímicos analizados, la muestra cumple con los criterios de calidad establecidos para agua destinada al consumo humano, de conformidad con la normativa vigente.

*Cuando las muestras son suministradas por los clientes Hidroambiental S.A.S no es responsable de la toma de muestra ni de las condiciones de preservación, almacenamiento y transporte antes de la recepción
Los anteriores resultados son válidos únicamente para la muestra analizada
Este informe no puede reproducirse sin la aprobación de Hidroambiental S.A.S

Fin del Documento

ANEXO A CERTIFICADO DE ANÁLISIS

REPORTE DE ÍNDICE IRCA

No . de Laboratorio/No. de Informe AP26-5466
Solicitado por OZONO SAS ESP - JENNIFER BARBOSA HURTADO
Procedencia CIUDAD COUNTRY
Dirección AV PANAMERICANA CON AV. CIRCUNVALAR
Municipio JAMUNDI
Clase de Agua TRATADA
Uso del Agua CONSUMO
Punto de Muestreo PUNTO 1 AZOR

RESULTADOS DE ÍNDICE IRCA

Parámetro Analizado	Unidad	Especificacion Res. 2115 de 2007	Puntaje de Riesgo Res. 2115 de 2007	Resultado de Muestra	Puntaje Asignado IRCA Cuadro 6. Artículo 13. Res 2115
Cloro Residual Libre	mg Cl2/L	0,3 - 2,0	15	1,41	0
Color Aparente	UPC	0 - 15	6	10,58	0
pH	Unidades de pH	6,5 - 9,0	1.5	7,35	0
Temperatura	ºC		0	27,4	0
Turbiedad	NTU	0 - 2	15	< 1	0
SUMATORIA PUNTAJES DE RIESGO ASIGNADOS A CARACTERÍSTICAS NO ACEPTABLES					**0**
SUMATORIA PUNTAJES DE RIESGO ASIGNADOS A TODAS LAS CARACTERÍSTICAS ANALIZADAS					**37.5**
$IRCA = \frac{\sum \text{Puntaje de riesgo asignado a características no aceptables}}{\sum \text{Puntaje de riesgo asignado a todas las características analizadas}} \times 100$					**0.0**
CLASIFICACIÓN					**SIN RIESGO**
Laboratorio con SGC en la Norma NTC/ISO/IEC 17025 y autorizado por INS Res. 00001598 de 2025 (SUB) = Parámetro subcontratado					

El puntaje de riesgo se aplica con base en el Cuadro No. 6 del Artículo 13 de la Resolución 2115 de 2007
La clasificación se aplica con base en el Cuadro No. 7 del Artículo 15 de la Resolución 2115 de 2007

Fin del Anexo